

Van: [redacted] | KYBYS" [redacted]@kybys.nl>
Verzonden: vrijdag 8 maart 2024 13:55
Aan: [redacted]@nuenen.nl>
Cc: [redacted]@nuenen.nl>; [redacted] | KYBYS" [redacted]@kybys.nl>
Onderwerp: RE: Input Led verlichting sportvelden gemeente Nuenen

Goedemiddag [redacted]

Bedankt voor je reactie, geen probleem natuurlijk, we hopen dat het voor [redacted] niks ernstigs betreft.

Ter verduidelijking, in de opdracht/ onze offerte is opgenomen dat de opdrachtgever bij aanvang opdracht de nodige informatie zou aanleveren.

Armaturen, verdeelinrichting, jaar van aanleg, huidige en gewenste lichtsterkte, voorkeuren m.b.t. armaturen, etc. (vandaar onze vragen)

Het daadwerkelijk op locatie zelf inventariseren/ in kaart brengen van de situatie vormt geen onderdeel van onze opdracht.

Maar geen probleem, we gaan en kunnen met de input die wel voor handen is een goed product opleveren.

Input t.b.v. de bestaande situatie is grotendeels te achterhalen aan de hand van de stabiliteitsmeting die is uitgevoerd door Normec Rei-lux, hiermee doel ik op de Excel in de bijlage.

Uit dit bestand werd helaas niet duidelijk waar de masten zich daadwerkelijk bevonden, aanduiding locatie ontbrak.

We hebben vandaag vanuit Normec Rei-lux een overzicht/ luchtfoto gekregen met de locatie van de masten, deze is nu dus duidelijk.

Als jullie ons nog kunnen voorzien van de veldnummering is dat onderdeel duidelijk en kunnen wij het geheel verwerken op de overzichtskaarten en in onze tabellen.

Over de behandeling van de masten met corrosie hebben we ook gesproken met Reilux.

We hebben aangegeven dat ons op basis van de behandlingsrapportage enkel duidelijk wordt welke masten hinder ondervinden.

Uit de rapportage wordt niet duidelijk wat we kunnen doen om dit te verhelpen.

Ze gaven aan dat we voor deze input het beste de markt kunnen benaderen, hier gaan we mee aan de slag.

[redacted]

Verder geeft het ook een indicatie of de overige installatie, kabelwerk, etc. geschikt is voor de nieuwe inpassing. ^{N, O}

De uitgangspunten m.b.t. de verlichtingssterkte uit de vorige mail zijn wat ons betreft dan voorlopig leidend.

Mocht er alsnog iets "boven water komen" t.b.v. bestaande verlichtingssterkte ontvangen we deze uiteraard graag.

Ga er vanuit jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Alvast bedankt en een fijn weekend !

Met vriendelijke groet,

[redacted] KYBS



e-mail: [redacted]@kybys.nl

website: www.kybys.nl

DISCLAIMER KYBYS B.V.



[Samen de wereld mooier maken? Klik hier voor onze vacatures!](#)



Van: [redacted]@nuenen.nl>
Verzonden: donderdag 7 maart 2024 12:58
Aan: [redacted] | KYBYS [redacted]@kybys.nl>
CC: [redacted]@nuenen.nl>
Onderwerp: RE: Input Led verlichting sportvelden gemeente Nuenen

Hoi [redacted]

[redacted] is de rest van deze week niet aanwezig ivm privésituatie.

Voor wat betreft de inventarisatie van de bestaande masten: ik weet niet precies wat de uitvraag is geweest naar KYBYS, maar ik zou verwachten dat deze inventarisatie wordt gedaan door degene die het bestek opstelt. Ik zal proberen een veldnummering aan te reiken, maar weet niet of ik die informatie ga vinden. Wel de vraag dus aan jullie om de huidige staat te inventariseren.

Akkoord met jullie voorstel vwb de lichtsterkte aan te houden zodat deze binnen de norm vallen. Kan m.i. niet zo zijn dat we iets gaan aanbesteden dat niet voldoet. Volgens mij doet de huidige behaalde lichtsterkte er niet toe, maar verbeter me als ik dat niet goed zie.

Nummering en corrosiebehandeling kom ik dus nog op terug.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Nuenen
Jan van Schijvenellaan 2, 5671 CK Nuenen
Mobiel: 06-21265725

Van: [redacted] | KYBYS [redacted]@kybys.nl>
Verzonden: donderdag 7 maart 2024 11:07
Aan: [redacted]@nuenen.nl>; [redacted]@nuenen.nl>
CC: [redacted] | KYBYS [redacted]@kybys.nl>
Onderwerp: Input Led verlichting sportvelden gemeente Nuenen

Goedemorgen [redacted]

Naar aanleiding van het overleg van gisteren en ons contact met Normec Rei-lux nog een aantal punten.

Nummering veldverlichtingsmasten en velden

Hebben vanochtend [redacted] gesproken en gevraagd of dat ze de locatie van de onderzochte veldverlichtingsmasten inzichtelijk hadden.

Hij ging dit intern even nazoeken, of er overzichten zijn aangeleverd bij de aanvraag en/of dat er bepaalde overzichten zijn gemaakt tijdens de opname van de masten.

Normaliter was hij gewend dat de opdrachtgever overzichtskaarten of afbeeldingen aanlevert per sportpark met locatie van het veld- en evt. mastnummering.

Bij deze dus nogmaals de vraag of jij over bepaalde overzichtskaartjes beschikt die vooraf zijn verstrekt en/of dat er overzichten zijn die met de rapporten t.b.v. de stabiliteitsmeting zijn meegestuurd.

Mocht bovenstaande niet voor handen zijn, kun je ons dan in ieder geval een overzicht sturen van de veldnummering die de gemeente Nuenen hanteert.

Corrosievorming op bestaande masten

Gisteren niet specifiek besproken, maar we zijn benieuwd of er in een eerder stadium al aandacht is besteed aan het aanpakken van de corrosie welke is geconstateerd tijdens de opname van Normec.

We hebben eerder een behandelingsrapportage ontvangen, dit geeft wel een overzicht van de masten waar corrosie is geconstateerd maar verder niet hoe hier mee omgegaan dient te worden.

(deze vraag hebben we ook aan Normec gesteld maar mocht hier al iets meer over bekend zijn bij de gemeente horen we dit uiteraard graag)

Verlichtingssterkte

De informatie m.b.t. verlichtingssterkte op de verschillende velden, bestaande- en nieuwe situatie, hebben jullie hier nog input voor kunnen achterhalen?

We hebben contact gehad met Signify en de vraag gesteld waar de verlichtingssterkte in de lichtberekeningen op zijn gebaseerd.

Signify gaf aan dat deze input vanuit de gemeente is gekomen, uitgangspunt hierbij was dat de huidige verlichtingssterkte op de velden minimaal gelijk zou moeten blijven.



N, O

De eisen voor voetbal volgens EN 12193:

- Klasse III – Competitie op laag niveau
Algemene training en recreatie – verlichtingssterkte 75-120 lux
- Klasse II – Competitie op middenniveau
Regionale of lokale clubwedstrijden en trainingen op hoog niveau – 200 lux
- Klasse I – Competitie op top niveau
Niet van toepassing binnen de gemeente Nuenen.

Mochten er vanuit de gemeente geen specifieke wensen of eisen zijn zouden we adviseren voor de velden waar (soms) wedstrijden worden gespeeld minimaal 200 lux aan te houden/ te overwegen.

Voor de overige velden streven we dan 150 lux aan conform eerder geleverde input, hiermee val je ruim binnen de norm/ klasse III.



In afwachting van jullie antwoord,
Met vriendelijke groet,

N, O

Mede namens



 | KYBYS



e-mail: [redacted]@kybys.nl

website: www.kybys.nl

DISCLAIMER KYBYS B.V.



Samen de wereld mooier maken? Klik hier voor onze vacatures!



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen