

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 4 april 2025 10:29
Aan: [redacted] | Strk
Onderwerp: Aanvraag [redacted]

Beste [redacted]

De aanvraag voor het realiseren van een bijgebouw aan de [redacted] heb ik voorgelegd aan onze dorpsbouwmeester. Hij heeft het volgende advies gegeven:

Het bijgebouw zoals getekend is qua volume, oriëntatie en karakter in principe denkbaar. Er zijn echter nog een aantal aandachtspunten:

- *De asymmetrie van het volume geeft een vreemd beeld. Beter een symmetrisch zadeldak.*
- *Er ontbreekt een kleurstelling, materialisatie en detaillering van dakranden (goot en windveer).*
- *De houtsoort van de gevelbekleding is niet nader gespecificeerd.*
- *De kleur van het trasraam dient afgestemd te worden op de aansluitende houten gevelbekleding.*
- *Kozijnen en roldeuren zijn niet nader gespecificeerd.*
- *De houten lamellen zijn niet nader gespecificeerd of gedetailleerd. Is het achterliggende glas van buiten af bereikbaar en bewasbaar?*

Om een goede beoordeling te kunnen geven wordt gevraagd om bovenstaande punten nader uit te werken en voor te leggen.

Zou jij hier nog even naar willen kijken?

Daarnaast ontbreken de constructieve gegevens nog. Weet jij of deze een dezer dagen te verwachten zijn, anders zal ik deze na het weekend nog even formeel opvragen.

Mocht je nog vragen hebben dan kun je gerust contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

[redacted] | [redacted] [redacted]



Gemeente Nuenen
Jan van Schijvelaan 2, 5671 CK Nuenen
Tel.: 06 [redacted]

Werkdagen: Maandag tot en met donderdag

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen