




dakrand




11 Toetsing - Bebouwdoppervlak
00 Begane grond




15 Toetsing - Bruto vloeroppervlak
00 Begane grond




20 Toetsing - Gebruiksfunctie
00 Begane grond



21 Toetsing - Gebruiksoppervlakte
00 Begane grond



22 Toetsing - Verblifgebied
00 Begane grond



23 Toetsing - Ruimtebenoeming
00 Begane grond



Gebruiksoppervlakte is 88.11 m²
Verblifgebied moet minimaal
88.11 * 0.55 = 49 m² zijn
Ventilatie
49 * 0.9 = 44.1 l/s

25 Toetsing - Ventilatie
00 Begane grond

<p>log liv logiv Holland 45 Post 12018 Bagnone 1 4216 1142 3462 www.logiv.com info@logiv.com</p>	Opdrachtgever		Bouwnummer		
	Project		T101		
	Mantelzorgwoning [redacted] te Nuenen		Periode	A2	Schad
	Onderwerp		1100		
Toetsingstekening		Projectnummer		NU31	
Getekend	A. Toen	Gecheckt			
Datum	08-12-2022	Datum			

2325460