

08483707102

Controle statische berekeningen en/of tekeningen:  
Verbouw woning Texellaan 8 te Son en Breugel

Bijlage bij brief d.d. 4 juni 2026

Ter toetsing ontvangen constructief bescheiden

- Statische berekening nr.26032 d.d. 29-04-2026
- Tekening nr.202632 blad B-100 d.d. 29-04-2026
- Tekening nr.202632 blad B-101 d.d. 29-04-2026

Opmerkingen op constructief vlak

- 1) Hoe wordt de stabiliteit gewaarborgd?
- 2) In de statische berekening wordt op pagina 18 een HSB stijl gecontroleerd. Hierbij lijkt het alsof de belasting t.g.v. het platte dak als (horizontale) q-last op de stijl wordt geschematiseerd. Klopt dat?
- 3) De toegepaste stalen ligger (punt 5) wordt gecontroleerd op de belasting van een platdak. Op basis van aangeleverde stukken is niet bekend hoe de constructie van het bestaande platte dak is uitgevoerd. Graag aantonen dat dakconstructie (en belasting) gelijk zijn.
- 4) Bij de controle van de fundering ontbreekt belasting van het bestaande platdak.
  - Hoe is de breedte van de funderingsstrook bepaald?

Nog in te dienen

N.v.t.