

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 8 juni 2026 13:28
Aan: Info ([REDACTED])
Onderwerp: Reactie op advies Constructeur mbt opbouw Texellaan 8 Son
Bijlagen: Berekening 26032 W1.pdf

Beste collega,

Hieronder reactie op de gemaakte opmerkingen bouwplan Texellaan 8 Son en Breugel.
Bouwplannummer: 08483707102

We zien graag het advies tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
M 06 [REDACTED]
Team Veilige Leefomgeving



Raadhuisplein 1
Postbus 8, 5690 AA
Son en Breugel



Van: info@[REDACTED].nl
Verzonden: maandag 8 juni 2026 12:51
Aan: '[REDACTED]'; [REDACTED]; [REDACTED]
Onderwerp: Vragen Constructeur mbt opbouw Texellaan 8 Son

Beste heer mevrouw,


Onderstaande de berekening en antwoorden op de vragen:

Opmerkingen op constructief vlak

- 1) Hoe wordt de stabiliteit gewaarborgd? **Zie pagina 17, opbouw zit daarnaast ook tussen 2 gemetselde bouwmuren opgesloten.**
- 2) In de statische berekening wordt op pagina 18 een HSB stijl gecontroleerd. Hierbij lijkt het alsof de belasting t.g.v. het platte dak als (horizontale) q-last op de stijl wordt geschematiseerd. Klopt dat? **Dat klopt, berekening met F-last toegevoegd. HSB wand voldoet ruim.**
- 3) De toegepaste stalen ligger (punt 5) wordt gecontroleerd op de belasting van een platdak. Op basis van aangeleverde stukken is niet bekend hoe de constructie van het bestaande platte dak is uitgevoerd. Graag aantonen dat dakconstructie (en belasting) gelijk zijn. **Zie archief stukken toegevoegd aan de bijlage in de berekeningen, zie pagina 28 – 29 – 32 (en doorsnede) woning heeft een houtenbalklaag als plat dak.**

4) Bij de controle van de fundering ontbreekt belasting van het bestaande platdak. Zie pagina 27 van de berekening.

- o Hoe is de breedte van de funderingsstrook bepaald? zie pagina 28 – 29 – 31- 32



Hartelijke groeten,

[Redacted signature]

Ingenieursbureau van Vugt

Zomereik 8

5682HH Best

info@ingvanvugt.nl

06- [REDACTED]