



# BRANDWEER

## Gemeente Staphorst

### Brandveiligheidsrapport

Betreft : nieuwbouw bedrijfsloods Koud Asfalt Staphorst bv.

Adres : Leenders 3

Principaal: : Koudasfalt Staphorst bv

Ontwerp door : Bouwkundig tekenburo Klaas Boer

Rapporteur : [REDACTED]

Tekeningnrs. : 1782 bladnr. 01 dd. gewijzigd 03-12-08

Datum rapport : 6 maart 2009.

#### **Algemeen.**

Aanvraag betreft de bouw van een bedrijfsloods op het terrein van Koudasfalt Staphorst aan de Leenders 3.

Inhoudelijke informatie graag terugkoppelen met de afdeling Preparatie van de brandweer Zwartsluis. Brw. Zwartsluis heeft de eerste uitruk naar deze locatie.

Voor zover bekend heeft dit bedrijf een aanvalsplan. Komen er met de plaatsing van deze loods extra's risico's i.v.m. uitbreiding van activiteiten.

De linkerzijgevel wordt deels op de nieuwe zijdelingse perceelgrens gebouwd.

Er is uitgegaan dat er geen gevaarlijke stoffen worden opgeslagen zoals bedoeld in artikel 2.104 lid 2.

Er staat een nieuwe perceelgrens aangegeven. Uitgegaan wordt dat het gebouw voldoet aan artikel 2.105 lid 1 is dat aangeeft dat het brandcompartiment zich niet uitstrekt over meer dan 1 perceel.

#### **Beperking uitbreiding van brand.**

De linkerzijgevel wordt als 60 minuten wdbdo uitgevoerd. Dit ook op basis van de eis spiegelsymmetrie. Graag detail en productinformatie op tekening hoe e.e.a. uitgevoerd gaat worden.

In het renvooi brandveiligheid wordt aangegeven dat: "hoofddraagconstructie: brandweerstand m.b.t. bezwijken 30 minuten". Waarom wordt hier voor gekozen en hoe wordt dit gerealiseerd.

#### **Vluchten.**

In het renvooi wordt aangegeven dat deuren in vluchtrichting te openen zijn en zonder gebruikmaking van losse voorwerpen. Dit staat niet op de plattegrondtekening aangegeven.

Een vluchtdoor mag geen schuifdeur zijn. De werkplaats heeft slechts 1 loopdeur.

De grootte van het rookcompartiment in relatie tot de bezettingsgraadklasse geeft aan dat er slechts 1 uitgang van het rookcompartiment noodzakelijk is. Geadviseerd wordt om de schuifdeuren zodanig uit te voeren dat zij in geval van nood ook te gebruiken is als nooduitgang.