

## Adviesverzoek brandweer



Aan : Afdeling Brandweer  
Van :   
Datum : 08-01-2009

Betreft : Toetsing brandveiligheid  
Gebruiksfunctie : Industriefunctie  
Bezettingsgraadklasse : B5  
GO (m<sup>2</sup>) : 284,5 m<sup>2</sup>

Tekening nrs. / datum : Nummer 1782, blad 1 d.d. 20-05-2009  
Overige bijlagen : **Vorige advisering + tekening**

Getoetst door :   
Datum / paraaf : 05-juni-2009

**Dossiernummer RB-2009-000004**

Op 6 januari 2009 hebben wij een aanvraag om reguliere bouwvergunning ontvangen van Koudasfalt Staphorst BV, voor het geheel oprichten van een bedrijfsloods op het perceel Leenders 3, 7951 KM Staphorst.

Wilt u het hierbij gevoegde plan toetsen op brandveiligheidsaspecten volgens het Bouwbesluit en uw opmerkingen hieronder weergeven.

advies:

- Akkoord
- Opmerking gemaakt (zie rapport)
- Aandachtspunt: Voor het bedoelde gebruik van dit gebouw is waarschijnlijk een gebruiksvergunning vereist.
- 

Opmerkingen

graag aandacht voor  
staalconstructie detail 2. Wand moet blijven  
staan wanneer dak instort.