

## De tankplaats in de kapschuur

### Gegevens voorziening:

Inspectiegrondslag	: AS SIKB 6700 en Protocol 6701
Geïnspecteerd oppervlak	: ± 63 m <sup>2</sup>
Jaar van aanleg van de voorziening	: Onbekend
Samenstelling / opbouw van de constructie	: Asfaltconstructie voorzien van vloeistofdichte lagen
Laag die de vloeistofdichtheid moet waarborgen	: De asfaltconstructie
Bedrijfsactiviteit/gebruik	: Het tanken van motorvoertuigen
Op de voorziening uitgeoefende belastingen	: Rollende- en statische belastingen
Aanwezige (mors)vloeistoffen	: Motorbrandstoffen
Aanwezigheid bedrijfsriolering?	: Nee
Bedrijfsriolering beoordeeld in deze opdracht?	: Niet van toepassing
Gereedmelding herstelwerkzaamheden	: Niet van toepassing
Datum vloeistofdicht	: 27 oktober 2015
Termijn tot de volgende beoordeling	: De voorziening dient vóór 27 oktober 2021 gekeurd <u>en</u> goedgekeurd te zijn
Frequentie bedrijfsinterne controle	: 1 x per jaar