


Betonvloer:
 vloerdikte 200mm beton
 wapening FeB500
 - onderwapening hele vloer # ϕ 8-150
 - A = bovenwapening # ϕ 11-150, afmeting 1,25 x 1,25 mtr
 - B = bovenwapening # ϕ 10-150, afmeting 1,25 x 1,25 mtr



DRS A

DRS B

* Peil=0 = 1.80m +NAP

Paalfunderingsrenvooi

paalafmeting	290x290mm
paallengte 1	9.5 m ³ (incl. 350mm steeklengte)
paallengte 2	8.5 m ³ (incl. 350mm steeklengte)
paallengte 3	10.0 m ³ (incl. 170mm steeklengte)
paallengte 4	9.0 m ³ (incl. 170mm steeklengte)
paalafmeting	220x220mm
paallengte 5	8.5 m ³ (incl. 350mm steeklengte)
paalpuntniveau	7.00- NAP en 8.00- NAP
geadviseerd heiblok	Robot 800
paalwapening	vlgs berekening leverancier

Betonrenvooi

Sterkteklasse	C20/25
Cementsoort	Ho CEM III
Cementklasse	B 42,5 N
Betonstaal	Feb 500 HWL
Milieuklasse	X/C2
Consistentiegebied	2
Betondekking	boven 35 mm zijanten 35 mm onder 35 mm
Ov-oppingslaslengte	40 x ϕ

Funderingsbalken

Balkafmeting	350x500 mm
Bovenwapening	3 ϕ 12
Flankwapening	2 ϕ 8
Onderwapening	3 ϕ 12
Beugelwapening	ϕ 8-300
Bijlegwapening	zie tekening

- * eventuele weggeknipte wapening extra bijleggen met voldoende laslengte
- * extra-/bijlegwapening, zijn aangegeven in palenplan
- * alle palen kalenderen
- * lengte van de steekinden paalwapening in de balk 350mm

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Staphorst d.d.

13 JUL 2010

2009/004

namens dezen,
 Hoofd van de afdeling Bouwen en Milieu



nikker-de vries emmen b v

ONTVANGEN
 02 JUN 2010
 OPMERKINGEN
 Alkward

d.d. 02.06.2010

17 JUN 2009

opdrachtgever	Koudasfalt Staphorst bv	Leenders 3	7951 KM Staphorst	schaal	1:100 / 1:20
aannemer				datum	04-06-09
betreft	Nieuwbouw bedrijfsloods			gewijzigd	
fase	Aanvraag Bouwvergunning			gewijzigd	
onderdeel	Palenplan			gewijzigd	
				tekeningnummer	bladnummer
				1782	02
				formaat	630x594 get

bouwkundig tekenburo
Klaas Boer
 Oude Rijksweg 222
 7951 DP Staphorst
 tel: 0522 460609 fax: 0522 460561
 E-mail: post@bta-kb.nl
 Internet: www.bta-kb.nl

PALENPLAN