

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]

Datum 13-3-2024 18:37

Onderwerp: Betr.: Resultaten variantenonderzoek geluid kindcentrum Enter

Heren,

Waar ik eigenlijk nog wel benieuwd naar ben:

1. Momenteel is het een voetbalkunstgrasveld welke, neem ik aan, elke avond wordt gebruikt van pak 'm beet 18.00 tot 22.00 uur. Dit geeft toch ook veel geluid? (Voetballende kinderen en volwassenen, coaching, schreeuwen, etc.?) En hierbij geen geluidswerende maatregelen richting geen enkele woningbouw. Ik kan me niet voorstellen dat dit minder geluid geeft dan een speelplein achter een school. Kan iemand hierop een antwoord geven?
2. Lex. Je schrijft: "De voorkeursvariant is wat betreft geluid het meest gunstig. Met deze variant wordt voldaan aan 50 dB(A)". Ik ga er vanuit dat we geen maatregelen moeten nemen. Geldt dit overal zo? Wordt overal voldaan? Ook aan de meest noordelijke zijde?
3. Wat gebeurt er als we de 2e bouwlaag anders projecteren? Bijv. Alleen richting Sportlaan of alleen richting Bornerbroekseweg? Voldoen we dan nog steeds aan de voorwaarden? Of zelfs als we de 2e bouwlaag laten vervallen?

Ik hoor graag.

Met vriendelijke groeten,
namens de gemeente Wierden

[REDACTED]
Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling

.....
GEMEENTE WIERDEN

Pouliestraat 3 | 7642 EB | Wierden

Postbus 43 | 7640 AA | Wierden

T: [0546 - 58 08 00](tel:0546-580800)

www.wierden.nl

www.facebook.com/GemWierden

Mijn werkdagen: dinsdag - woensdag

>>> [REDACTED] <[REDACTED]> 11-3-2024 08:52 >>>
Goedemorgen [REDACTED]

Hierbij de resultaten van het variantenonderzoek voor het IKC Enter.

De voorkeursvariant is wat betreft geluid het meest gunstig. Met deze variant wordt voldaan aan 50 dB(A).

Variant 1 is voor de woningen aan de Sportlaan gunstiger, maar deze is voor de woningen aan de Voormors (die met de achtertuin aan de Bornerbroeksestraat liggen) minder gunstig. Er wordt dan niet voldaan aan 50 dB(A), maar wel aan het toelaatbare binnenniveau. Met maatregelen is deze variant mogelijk wel beter inpasbaar te maken.

De varianten 3 en 5 geven echt hoge geluidniveaus (hoger dan 55 dB(A)), deze zijn vanuit geluid daarmee niet gewenst. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan hoor ik het graag.

Zou je me tot slot kunnen voorzien van NAW-gegevens t.b.v. facturatie? Dan zet ik dit alvast in ons zaakstelsel.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] - Adviseur ruimtelijke ordening | Coördinator gebiedsontwikkeling

T
E



Almelo, Groningen, Utrecht, Zwolle

0546 - 45 44 66 | info@bjz.nu | www.bjz.nu



[Disclaimer](#) | [Privacy statement](#)

Algemene voorwaarden: Op alle offertes en overeenkomsten tussen u en BJZ.nu B.V. zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Voor de algemene voorwaarden wordt verwezen naar: <https://www.bjz.nu/documents/algemene-voorwaarden.pdf>