

**Artikel 1 Vrijhouden van terreingedeelten en bereikbaarheid**

- 1.1 Afhankelijk van de aard en omvang van het evenement moet ten behoeve van de hulpverlenende diensten, naast de reguliere toegang, één of meerdere toe- of (nood)uitgangen tot het terrein aanwezig zijn. Dit ter beoordeling en goedkeuring van het bevoegde gezag.
- 1.2 De opstelling van alle tijdelijke inrichtingen op het terrein moet zodanig zijn, dat alle inrichtingen door de hulpverlenende diensten onbelemmerd bereikt kunnen worden.
- 1.3 De bij het bouwwerk behorende brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen moeten rondom met een diameter van 1.8 meter worden vrijgehouden voor blusvoertuigen, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt.
- 1.4 Indien het terrein (tijdelijk) is afgesloten moet duidelijk de (brandweer-)ingang zijn aangegeven en het toegangshek snel door de brandweer te openen zijn met het door de brandweer in gebruik zijnde sleutelsysteem, dan wel door een (eventueel aanwezige) bewaking geopend te worden.
- 1.5 Een (tijdelijk) bouwwerk is tot op tenminste 40 meter door hulpverleningsvoertuigen onbelemmerd te benaderen.
- 1.6 Indien de toegang van een (tijdelijk) bouwwerk/tent meer dan 40 meter is verwijderd van een openbare weg, moet een verbindingsweg tussen die toegang en het openbare wegennet aanwezig zijn die geschikt is voor de hulpdiensten, tenzij de aard, de ligging en het gebruik van het bouwwerk/de inrichting dat niet vereisen.
- 1.7 Een geschikte verbindingsweg moet:
  - a. een breedte hebben van tenminste 4,5 meter en over een breedte van tenminste 3,25 meter zijn verhard of eventueel 3 meter indien langs beide kanten van de rijbaan sprake is van een obstakelvrije ruimte van 0,40 meter breed;
  - b. een vrije hoogte boven de kruin van de weg hebben van tenminste 4,20 meter;
  - c. zijn verhard op een wijze die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van tenminste 14.600 kg;
  - d. over een doeltreffende afwatering beschikken.
- 1.8 Een geschikte opstelplaats voor een brandweervoertuig moet verhard zijn op een wijze die geschikt is voor motorvoertuigen met een asbelasting van 10 ton (100kN) en een totaalgewicht van 15 ton.
- 1.9 Auto's, trekkers, aanhangwagens en aggregaten e.d. mogen op het terrein van de inrichting uitsluitend zijn opgesteld op een door het bevoegde gezag goedgekeurde tekening.