

From: [redacted] <[redacted]@zoetermeer.nl>
Sent: vrijdag 18 juli 2025 10:53
To: "[redacted]" <[redacted]@zoetermeer.nl>; [redacted]
[redacted]@zoetermeer.nl>
Subject: Glijbaan De Watergeus

Hoi [redacted] en [redacted],

Afgelopen donderdag is de glijbaan weer hersteld.

We zijn er ook achter gekomen dat de hoeveelheid water die door de glijbaan heen ging eigenlijk niet voldoende was. Hier hebben ze gisteren naar gekeken en de juiste hoeveelheid (die destijds al opgegeven was door de leverancier) ingesteld. Doordat er een aanpassing aan de waterhoeveelheid is gedaan moet er een herkeuring plaatsvinden. Dit zal a.s. woensdag gebeuren. Voor die tijd worden er nog kleine aanpassingen gedaan om de grotere hoeveelheid water aan te kunnen.

Optisport heeft, doordat er geen juiste keuring is, om de glijbaan nog t/m woensdag dicht te houden en pas na keuring weer open te stellen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Installatie Adviseur
Gemeente Zoetermeer
Afdeling Vastgoed
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
M.: 06-[redacted]

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen