

**Artikel 2 Tenten**

- 2.1 De loopafstand in de tent naar de dichtstbijzijnde uitgang bedraagt maximaal 30 meter.
- 2.2 Tentdoek moet bestaan uit materiaal, waarvan de bijdrage tot brandvoortplanting overeenkomt zoals aangegeven in de verzamelnorm NEN 8020-41: 2012.
- 2.3 In tenten gebruikte vloeren en trappen moeten bestaan uit materiaal in klasse T3 volgens NEN 1775.
- 2.4 Op verzoek van de toezichthouder moet een rapport overgelegd worden waaruit blijkt dat de in 2.1 en 2.2 bedoelde materialen overeenkomen met de geëiste brandklasse.
- 2.5 De afstand tussen een tent en een ander bouwwerk moet tenminste 5 meter bedragen of er moet een WBDBO van tenminste 30 minuten aanwezig zijn tussen de tent en het bouwwerk.
Bij risicovolle objecten moet de afstand tenminste 10 meter zijn, of een WBDBO van tenminste 60 minuten bezitten. Indien de gezamenlijke oppervlakte van een tent en een ander bouwwerk minder dan 2500 m² bedraagt, mag een tent tegen dat bouwwerk zijn geplaatst, mits dit geen afbreuk doet aan de vluchtmogelijkheden en de erfgrens niet overschrijdt.
- 2.6 De tuien van de tent moeten zodanig zijn aangebracht dat de vluchtwegen en uitgangen hierdoor op geen enkele wijze worden belemmerd.
- 2.7 Voor het plaatsen van een tent, waarbij stalenpennen gebruikt worden, moet eerst informatie opgevraagd worden over de ligging van kabels en leidingen door het doen van een klic-melding (kabels- en leidingen informatie centrum).