

### Toets-advies constructieve veiligheid

- o **Constructie(principe) is akkoord onder voorwaarden;** er kan onder voorwaarden vergund worden. De constructietekening(en) en berekeningen(en) ten behoeve van de uitvoering moeten tenminste 3 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden worden ingediend.
- **Principe is niet akkoord,** zie opmerkingen toetsconstructeur.
  - o tekeningen van de definitieve hoofdopzet van de constructie van alle verdiepingen inclusief globale maatvoering (DO- niveau);
  - o schematisch funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, aantallen en paalpuntniveaus, inclusief globaal grondonderzoek waaruit de draagkracht van de ondergrond blijkt (DO- niveau);
  - o plattegronden van vloeren en daken, inclusief globale maatvoering;
  - o overzichtstekeningen van constructies in staal, hout, geprefabriceerd beton en vezelversterkte kunststof, inclusief stabiliteitsvoorzieningen en dilataties;
  - o principedetails van karakteristieke constructieonderdelen (1:20/1:10/1:5), inclusief maatvoering;
  - o een schriftelijke toelichting op het ontwerp van de constructies als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onderdeel b uit de *Ministeriële regeling omgevingsrecht* (Mor).
- o **Constructie is akkoord:** De constructietekening en berekening is akkoord en in overeenstemming met de bouwaanvraagtekening. De vergunning kan verleend worden zonder aanvullende voorwaarden.
- 
- o **Constructie is niet akkoord:** De constructietekening en –berekeningen zijn niet ingediend / niet akkoord of komen niet overeen met de bouwaanvraagtekening. De constructiestukken moeten aangepast worden of er moet een nieuwe aanvraag ingediend worden.

#### Opmerkingen toetsconstructeur:

02-05-2022 JvD: Constructie is niet ontvankelijk:

Er ontbreken controle berekeningen van de bestaande 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> verdiepingvloer (steunpunten) op de extra belasting uit de houten balklagen die erop steunen/aanhangen.

## **Standaard Tekst in de vergunning t.b.v. Toets Constructieve veiligheid**

### **Constructie is akkoord**

We hebben de ingediende stukken van uw aanvraag getoetst op de constructieve veiligheid en akkoord bevonden. Hiervoor is paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht toegepast. U hebt aannemelijk gemaakt dat de constructie voldoet aan het Bouwbesluit.

### **Constructie(principe) is akkoord onder voorwaarden**

We hebben het ingediende constructieprincipe van uw aanvraag getoetst op de constructieve veiligheid. Hiervoor is paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht toegepast.

Deze stukken zijn op hoofdlijnen akkoord bevonden. Voor overige geldt dat de definitieve constructietekening(en) en berekeningen(en) ten behoeve van de uitvoering tenminste drie weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden moeten worden ingediend.

Uw constructeur (adviseur) dient een deskundige zijn op het vakgebied en dient als coördinerend constructeur zijn/ haar verantwoordelijkheid op zich te nemen voor alle ingediende stukken ten aanzien van de constructieve veiligheid.