

Besluit Watervergunning

Z/19/074153

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 4 april 2019 een aanvraag ontvangen van Windpark Agro-Wind Reusel B.V., Postelsedijk 15 te Reusel. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer 4263644.

De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z/19/074153. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op het afvoeren van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak van het te realiseren windmolenpark.

Dit is op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Reusel – De Mierden, sectie G, nummers 228, 615, 578, 2197, 1694, 1743, 2198, 288, 336 en 392. Dit is in een beschermingsgebied. De activiteit vindt plaats nabij een watergang, die bij het waterschap bekend is onder NE1, en wordt beschouwd als een a-water. Deze is gelegen in de buurt van de Postelsedijk en de Strook te Reusel.

De aanvraag is, blijkens de machtiging, namens de aanvrager ingediend door Pondera Consult B.V.

De aanvrager is per e-mail op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 5 juli 2019 aan de aanvraag toe te voegen. De ontbrekende gegevens zijn op 5 juli 2019 ontvangen.

Procedure

De bevoegdheid tot besluitvorming voor het windmolenpark ligt bij verschillende overheidsorganen en er zijn verschillende procedures van toepassing. De gemeenteraad van de gemeente Reusel-De Mierden heeft op 29 januari 2019 besloten om de coördinatieregeling, zoals bedoeld in artikel 3.30 lid 1 onder a en b van de Wet ruimtelijke

ordening (Wro), toe te passen voor het project Windpark Agro-Wind. Door toepassing te geven aan de coördinatierегeling uit de Wro vindt de voorbereiding en bekendmaking van de in het coördinatiebesluit aangewezen besluiten plaats volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de bijzondere regels van artikel 3.31 en 3.32 Wro.

Dit betekent dat de voor het project benodigde besluiten tegelijkertijd in één procedure worden voorbereid, waarbij burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden de coördinatie van deze besluiten op zich neemt en via één kennisgeving de besluiten gelijktijdig bekend maakt. Voor een ieder bestaat de mogelijkheid om via één loket zienswijzen in te brengen tegen één of meerdere ontwerpbesluiten. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen later bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep gaan tegen de definitieve besluiten.

Op 17 juli 2019 is het besluit genomen op de ontwerp beschikking van deze watervergunning met kenmerk Z/19/074153.

Zienswijze

Er is door de gemeente Reusel –de Mierden de gelegenheid geboden om binnen een termijn van zes weken na bekendmaking van de ontwerpbeschikking zienswijzen naar voren te brengen. Het ontwerpbesluit heeft van 19 november 2019 tot 30 december 2019 ter inzage gelegen. De Stichting Brabantse Milieu Federatie heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om zienswijze naar voren te brengen.

Het betreft de volgende zienswijze:

De ontwerp-watervergunning is met name gericht op de afvoer van hemelwater en de compensatie van het verhard oppervlak. Waar echter niet naar is gekeken, is of de werken en werkzaamheden, zoals de voorbereidende aanleg werkzaamheden waaronder de onderhoudswegen, de aanleg van de aansluiting op het elektriciteitsnet, de plaatsing van de 11 windturbines, ook andere gevolgen hebben voor de watersystemen en de waterhuishouding. Wij betwijfelen of al deze werken voldoende zijn meegenomen in de ontwerp-vergunning.

Over deze zienswijze merken wij het volgende op:

De aanvraag is getoetst aan de Keur Waterschap de Dommel 2015. Deze keur is een algemene verordening van het waterschap die nodig is voor het behartigen van de opgedragen taken aan het waterschap volgens artikel 1 van de Waterschapswet. In de keur zijn handelingen en activiteiten die effect hebben op het watersysteem vergunningplichtig. Voor het plaatsen van de windturbines in dit gebied in dit watersysteem en deze waterhuishouding is dat het toename van verhard oppervlak. In de vergunning is ook voorgeschreven dat er een waterhuishoudkundig onderzoek moet worden overlegd voordat met de uitvoering kan worden gestart. Bij de beoordeling van het waterhuishoudkundig onderzoek wordt nogmaals getoetst wat de effecten van het windpark zijn op het watersysteem en de waterhuishouding. Hiermee is de zienswijze ongegrond.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;

- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

In het zuiden van Reusel is Windpark Agro-Wind Reusel B.V. voornemens een windpark te realiseren. Het windpark bestaat uit 11 windturbines met bijbehorende civiele voorzieningen, zoals kraanopstelplaatsen, toegangswegen, inkoopstations en kabels.

Door deze voorzieningen neemt in het gebied, uitgaande van de worst-case situatie, het verhard oppervlak toe met 70.517m².

Deze toename van verhard oppervlak is vergunningplichtig volgens artikel 3.6, eerste lid van de Keur Waterschap De Dommel 2015 en moet voldoen aan de "Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor het afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen". De activiteit is getoetst aan beleidsregel 13 'Afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak'.

Het doel van deze beleidsregel is om de mogelijk versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van uitbreiding verhard oppervlak in te passen in het bestaande watersysteem waar de ontwikkeling onderdeel van uitmaakt.

De toename van het verhard oppervlak is afhankelijk van het type windturbine. Deze keuze wordt pas gemaakt nadat de aanbestedingsprocedure is doorlopen. De specifieke inrichting van het windmolenpark is hiervan ook afhankelijk. Deze vergunning gaat uit van de worst-case situatie uitgaande van de maximale toename van het verhard oppervlak van 70.517m². Dit betekent dat er een compensatie van 3284,1m³ gerealiseerd moet worden. De watergangen op de percelen van de initiatiefnemers worden met 1 meter verbreed zodat het hemelwater hierin geborgen kan worden en kan infiltreren. De verbreding van de watergangen vindt plaats boven de GHG zodat het hemelwater kan infiltreren. Het hemelwater van de oostelijke windmolens wordt geïnfiltreerd direct naast de verharding van de windturbines. Bij de westelijke turbines zal het hemelwater worden geborgen in de watergangen om te infiltreren en vertraagd tot afvoer te komen. Het detailplan met de verdere uitwerking wordt uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de uitvoering voor goedkeuring voorgelegd. Daarbij moet rekening worden gehouden dat de windturbines buiten de 5 meter beschermingszones van de a-watergang worden geplaatst.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel. En binnen de Beleidsregel 13 Afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak.

Algemene regels

Het verbreden van de c-wateren moet voldoen aan de Algemene regel 4 Activiteiten en werken in en nabij c-wateren. Deze activiteit is vrijgesteld van vergunningplicht als wordt voldaan aan de Algemene regel 4 Activiteiten en werken in en nabij c-wateren.

Tijdelijkheid van de vergunning

Overeenkomstig de aanvraag wordt de vergunning voor een bepaalde tijd verleend, te weten tot 1 augustus 2021. Deze watervergunning wordt verleend op basis van het maximaal te verhard oppervlak. Als de detail uitwerking van het windpark en de realisatie planning van het windpark bekend zijn moet de definitieve watervergunning worden aangevraagd.

Definitief besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde vergunning als bedoeld in 3.6 eerste lid van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Windpark Agro-Wind Reusel B.V., Postelsedijk 15 te Reusel. De vergunning heeft betrekking op het afvoeren van water afkomstig van verhard oppervlak, nabij een watergang NE1 op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Reusel – De Mierden, sectie G, nummers 228, 615, 578, 2197, 1694, 1743, 2198, 288, 336 en 392, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit horend Watercompensatieplan Windpark Reusel, projectnummer 717045, d.d. 5 juli 2019 onder de volgende voorschriften.

De vergunning te verlenen tot 1 augustus 2021.

Voorschriften

1. Het waterhuishoudkundig onderzoek met detail uitwerking wordt 8 weken voor aanvang van de werkzaamheden overlegd aan waterschap De Dommel.
2. Er wordt pas gestart met de aanleg van de verharde oppervlakte als er een schriftelijke goedkeuring door waterschap De Dommel is gegeven op het waterhuishoudkundig onderzoek en de compenserende maatregelen zijn aangelegd.

Boxtel, 13 februari 2020
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen

Rechtsbescherming

Beroep

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om met ingang van de dag na die waarop de vergunning bekend is gemaakt gedurende zes weken tegen deze vergunning beroep in te stellen bij de rechtbank. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van deze vergunning naar voren heeft gebracht. Het beroepschrift moet worden gericht aan de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch, onder overlegging van een afschrift van deze vergunning. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van eerdergenoemde rechtbank, indien onverwijlde spoed dat - gelet op de betrokken belangen- vereist.

