



Eisen m.b.t. bouwbesluit

Het gebouw omvat de volgende gebruiksfuncties:
-Bijeenkomstfunctie
Het betreft het gedeeltelijk vernieuwen, verbouwen van een bouwwerk met provinciale monumentenstatus
Onderstaande voorschriften zoals omschreven in het bouwbesluit van toepassing.
Art.1.12.Verbouw
Art.1.13.Monument

Art.2.1. Aantal personen
-bijeenkomstfunctie 0,125/m² VG
Afd.2.3. Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan.
-Art.2.21.Verbouw
-art.2.24. lid 2: hoogte > 0,6m1 tov vloer

Afd.2.5.:Trap:
-art.2.39:
vrije hoogte boven trap 1,9m1
aantrrede >0,13m
optrrede <0,22m
-art.2.40:
trapbordes boven aan trap >0,7m1x0,7m1

Afd.2.15.De inbraakverendheid.
-als bestaand(geen eis)
Afd.3.1.De bescherming tegen geluid van buiten.
-art.3.5.Verbouw
-art.3.2.Geluid van buiten:als bestaand(geen eis)

Afd.3.4.De geluidwering tussen ruimten.
-art.3.18.Verbouw
-als bestaand(geen eis)

art.3.16.:Ander perceel:
-bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveaueverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie is niet kleiner dan 52 dB
-bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveaueverschil voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie is niet kleiner dan 47 dB

Afd.3.5.De wering van vocht.
-art.3.24.Verbouw
-art.3.26 waterdicht conform NEN 2778
-art.3.27.Wateropname:badr. tot 1m < 0,01kg/m².s1/2, en nergens 0,2kg/m².s1/2

Afd.3.6.Luchtverversing.
Luchtvoevoer mechanisch
Luchttoevoer via te openen ramen.
-art.3.35.Verbouw
-art.3.38.luchtverversing verblijfsruimte(zie tekening);
-Bijeenkomstfunctie ; 2,12dm³/s/pp

luchtverversing verblijfsruimte met opstelplaats kooktoestel of warmwatertoestel
minimaal 21 dm³/s
luchtverversing toilet
minimaal 7 dm³/s

Afd.3.7.Spuivoorziening
-art.3.44.Verbouw
-art.3.47: capaciteit 3dm³/s/m² verblijfsruimte

Afd.3.11.Daglichtvoorziening
-art.3.76.Verbouw
-Bijeenkomstfunctie ; geen eis

Afd.4.2.Toiletruimte
-art.4.12.Verbouw
-art.4.14:
-Bijeenkomstfunctie >2 st
-lid 3: 45p/to.

Afd.4.1.Verblifsgebied en verblijfsruimte
-art.4.4.Verbouw
-art.4.7.1:hoogte > 2.1m1

Afd.4.4. art.4.23 lid 1.Vrije doorgang verkeersroute:
geen eisen

Afd.5.1.Energiezuinigheid
-art.5.6.Verbouw
-lid 1: art.5.2 (bijna energieneutraal)niet van toepassing,en
Rc > 1,4m².K/W
-lid 2: bij vervangen of vernieuwen geldt
vloer Rc>2,6m².K/W(blijft ongeïsoleerd)
gevel Rc>1,4m².K/W
dak Rc>2,1m².K/W
U-waarde vervangen ramen en deuren en kozijnen <2.2.W/m².k
Voor de schuine kap word ontheffing aangevraagd

Renvooi	
	bestaande constructie
	isolatie
	constructief beton
	meterkast
	hemelwaterafvoer
	Eén of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555.
	15 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) volgens de NEN 6068 of NEN-EN 13501-2.
	10 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) volgens de NEN 6068 of NEN-EN 13501-2.

Alle maatvoering in het werk te controleren c.q bepalen

gewijzigd					
project	Verbouwing cafe Willem Barentsstraat 19 West-Terschelling				
opdrachtgever	Dhr. [redacted] en mevr. [redacted]				
omschrijving	Aanvraag omgevingsvergunning plattegronden nieuwe situatie				
Wagengouw 12	1151 EG Broek in Waterland	tel. [redacted]	email: [redacted]	refs 22179-vo01	schaal 1:50
getekend [redacted]	datum 16-05-2023	werk 22179	tekening ao-02		