



- Renvooi**
- Bouwhek vast
 - Flexibel hekwerk
 - Calamiteiten route *
 - Verzamelplaats
 - (hoofd) in/uitgang
 - BHV post
 - Defibrillator
 - Garderobe
 - Parkeren bezoekers
 - Toilet man/vrouw
 - Draagbaar blusmiddel minimaal 6 kg/ltr
 - Nooduitgang rechtdoor
 - Afstand minimaal 5 meter

* De calamiteitenroute moet aan de volgende eisen voldoen:

- ten alle tijde toegankelijk zijn voor hulpdiensten;
- mag niet ook een vluchtroute voor publiek zijn;
- een breedte van ten minste 4,5 meter;
- een verharding over een breedte van ten minste 3,25 meter, die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste 14.600 kilogram;
- een vrije hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 meter, en een doeltreffende afwatering.