

RENVOOI ALGEMEEN

ALGEMEEN

peil = bk, afgewerkte begane grond

A 0 0 1

WOONWAAIER

10m² / 11p

80%

bouwdeel (optioneel): verdieping: ruimtenummer

ruimtebenaming

netto oppervlakte ruimte, aantal personen

brandcompartment waarin de ruimte is gelegen

BOUWKUNDIGE UITGANGSPUNTEN

voor opbouw buitenwanden, vloeren en daken; zie teksten plattegrond / gevels / doorsneden

binnenwand 1 brandwand: metaalstud zie detailering en TO

binnenwand 1 - metaalstud zie detailering en TO

BRANDVEILIGHEID

vluchtroute-aanduiding, noodverlichting en installatieonderdelen conform vigerende NEN-normen

vluchtroute aanduiding, transparant verlicht

inbouw brandlanshaspelkast incl. vermelding slanglengte

handbrandlanshaspelkast i.c.m. handblusser incl. vermelding slanglengte

inbouw brandlanshaspelkast i.c.m. handblusser incl. vermelding slanglengte

opbouw brandlanshaspelkast incl. vermelding slanglengte

opbouw handbrandlanshaspelkast

handbrandblusser

WBEBDO 20

scheidingsconstructie met een weerstand tegen brandoverslag en brandoverval

(WBEBDO) van ten minste 20 minuten.

WBEBDO 30

scheidingsconstructie met een weerstand tegen brandoverslag en brandoverval

(WBEBDO) van ten minste 30 minuten.

WBEBDO 60

scheidingsconstructie met een weerstand tegen brandoverslag en brandoverval

(WBEBDO) van ten minste 60 minuten.

WBEBDO 60

weerstand tegen brandoverval bovendeels: 60 minuten

(gecertificeerde oplossing i.o.m. brandweer)

30 min. brandwerend

30 min. brandwerend, zelfsluitend

60 min. brandwerend

60 min. brandwerend, zelfsluitend

P

deuren voorzien van paniekbestel

alle buitendeuren dienen van binnenuit geopend te kunnen

worden zonder gebruik te maken van losse voorwerpen

rookmelder

kleefmagneet

noodverlichting

brandmeldcentrale

bereikbaarheid en bluswatervoorziening i.o.m. brandweer te bepalen volgens normeringen.

Hydranten zie situatie tekening

de op tekening aangegeven symbolen geven geen exacte aantallen en posities aan,

maar verleggen worden in een aantal gevallen slechts de functionele eis.

de hoofdtrapconstructie heeft een brandwerendheid van 30 minuten m.b.t. bezijlen

(zie ook documenten constructie)

voor posities brandwerende beëindiging: zie documenten constructie & brandveiligheidsadvies

let op: niet overal in model / tekeningen van RoosRos opgenomen

DIVERSEN

trappen en balustrades:

- bovenste balustrade en hekwerk: minimaal 1000mm dik vloer

- horizontale afstand tussen de vloerrand en de balustrade < 50mm

- tot een hoogte van 700mm vloer: breedte openingen < 100mm

- tussen de 200 en 700mm vloer: geen opslagsmogelijkheden

vrije doorgang en toegankelijkheid:

- alle doorgangen dienen een vrije doorgang te hebben van ten minste 850 mm breed en 2000mm

hoog

- dorpels max 20mm boven de afgewerkte vloer en of aangrenzend maaiveld

inbraakwerendheid:

- alle deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen onderdelen (incl. lokale H&S-werk) in de

uiterste schiedingsconstructie die volgens NEN 5007 bereikbaar zijn voor inbraak, dienen conform

NEN 5006 een inbraakwerendheid te bezitten die voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II (1^{ste}

categorie)

overig:

- de op tekening aangegeven m² zijn afgeronde getallen en zijn niet geschikt voor calculatie

- dilatatie volgens opgegeven leverancier

- Lp-v: al het externe (buiten) staat wat wordt gekoppeld aan het "binnenstaal" een isolator toepassen,

e.e.a. vips opp leverancier / constructeur

- overig: hijsbaal vips opp leverancier / constructeur

- in alle schachten stalen roosterborden opnemen

- mechanische roosters (plastiek i.o.m. architect te bepalen)

geïsoleerd knupstuk, dagmaat 1000x600mm

mechanische afvoer van ventilatieklucht

hemelwaterafvoer / vuilwaterafvoer (standaard) (vips. opp. inst. adv.)

VERWIJZINGEN

- voor bouwbesluittekeningen:

- voor constructieve gegevens:

- voor installatiegegevens:

- voor brandveiligheid:

- voor bouwtechnische randvoorwaarden:

zie rapportage Peutz

zie tek. / berekeningen Ceffe

zie tek. / berekeningen WE installatie advies

zie rapporten Peutz

zie rapportage tekening Peutz

renvooi_plattegronden

Aan deze impressie kunnen geen rechten worden ontleend.

: gewijzigd

05-11-2025 datum

Nieuwbouw KC Oostkapelle

Gemeente Veere project

Traverse 1, 4357 ET Domburg adresgegevens

Schoolstraat Oostkapelle bouwlocatie

Begane grond onderdeel

1:100 schaal

1495G-TO-200 project- en tekeningnummer

projectfase

sp projectmanager

sp getekend

RooRos Architecten

1/3 Gravenpolderseweg 1c

4462 CC | Goes

0113 237650

goes@roosros.nl

www.roosros.nl

Uitvraag

ROOSROS

ARCHITECTEN