

Gemeente Veere
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 1000
4357 ZV DOMBURG

Onderwerp: advies VRZ nieuwbouw supermarkt te Vrouwenpolder

Geachte [REDACTED]

Op 8 juli 2024 is uw herziene aanvraag voor een advies omgevingsvergunning bouwen, voor bovenstaand bouwwerk in goede orde ontvangen. Voor wat betreft brandveiligheid hebben wij geen bezwaar om de vergunning te verlenen, onder de hieronder genoemde voorwaarden.

Uitgangspunt toetsing

Er is een brandveiligheidstoets uitgevoerd waarbij onderstaande documenten/tekeningen als toetskader hebben gediend.

- OV 003 d.d. 15-12-2023 Situatie Brandweer
- OV 103 d.d. 15-12-2023 Begane grond
- OV 105 d.d. 15-12-2023 Verdieping
- OV 107 d.d. 15-12-2023 Zolder
- OV 109 d.d. 15-12-2023 Dak
- Berekening NEN 6060 incl. risicoanalyse 201959242 versie 1.1 d.d. 13-10-2023

Er is getoetst op het niveau nieuwbouw. Indien u als bevoegd gezag van het advies afwijkt, verzoeken wij u om dat voorzien van redenen aan ons te melden.

Voorwaarden

- Vóór ingebruikname van de supermarkt moet er een melding 'brandveilig gebruik' worden ingediend. Deze melding moet voldoen aan de indieningsvereisten zoals deze zijn gesteld in het Besluit bouwwerken leefomgeving paragraaf 6.1.2.
- Het toezichtarrangement zoals dit staat aangegeven in de NEN 6060 rapportage moet worden gesteld op vijf jaar. Dit houdt in dat iedere vijf jaar een rapportage ingediend moet worden bij de gemeente Veere en Veiligheidsregio Zeeland.
- De locatie van de bluswatervoorziening (geboorde put) moet in overleg met Veiligheidsregio Zeeland worden bepaald.

- Crisisbeheersing en rampbestrijding
- Risicobeheersing
- Brandweezorg
- Geneeskundige Hulverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

Datum:

9 juli 2024

Inlichtingen:

Ons kenmerk:

Z2023-00000536/
D2024-00012597

Uw kenmerk:

OLO 8223351

Blad:

1 van 2

Aantal bijlagen:

Adres:

Postbus 8016
4330 EA Middelburg
Segeerssingel 10
4337 LG Middelburg
info@vrzeeland.nl

Internet:

www.vrzeeland.nl

Bank:

IBAN:

NL06BNGH0285027956


BIC:

BNGHNL2G

T.n.v. Veiligheidsregio Zeeland

- Bij oplevering moet er een testrapport van de brandslanghaspels worden overlegd.
- De ontruimingsalarminstallatie moet voldoen aan NEN 2575 en niet aan NEN 2535 zoals op de tekeningen staat vermeld.
- Het programma van eisen van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie moet voor aanvang van de bouw ter beoordeling aan Veiligheidsregio Zeeland worden aangeboden.
- Voor ingebruikname van de supermarkt moet er een ontruimingsplan worden opgesteld zoals ook omschreven staat bij de interventiekenmerken in de NEN 6060 rapportage.

Vragen

Voor eventuele toelichting of informatie verwijzen wij u naar  afdeling Risico- en crisisbeheersing.

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Zeeland,
namens dezen,
directeur/commandant brandweer,


Teamleider Risicobeheersing