

Verslag Ambtelijk Toets Team 20 november 2025

Agendapunt : DSO_ABB/2025/815
Bouwadres : Duinpan 3 te Vlissingen
Aard bouw :



Welstandsnota :

Advies : Positief, de aanvraag moet wel worden aangevuld met
bouwkundige tekeningen en verdere detaillering.

Verslag Ambtelijk Toets Team 20 november 2025

Agendapunt : DSO_ABB/2025/821
Bouwadres : Zinderweg 1 te Vlissingen
Aard bouw :



Welstandsnota :

Advies : Aanhouden, de commissie is positief, de detaillering ontbreekt voor verdere beoordeling wenst de commissie een bouwkundig uitgewerkt bouwplan met materialen en verdere detaillering.


Agendapunt : DSO_ABB/2025/835
Bouwadres : Esdoornstraat 50 te Oost-Souburg
Aard bouw :



Welstandsnota :

Advies : Positief

Agendapunt : DSO_ABB/2025/839
Bouwadres : Noordbeekseweg 3 te Vlissingen
Aard bouw :




Welstandsnota :

Advies : Aanhouden, de commissie is positief, de detaillering van onder andere de dakrandoverstek en de kozijndetails ontbreekt. Als suggestie wordt meegegeven om de nieuwe kozijnen verder naar voren te plaatsen, dit in verband met de thermische schil. Tot slot merkt de commissie op dat de thermische isolatie van de uitwendige scheidingsconstructie van de dakkapel niet voldoet aan het BBL.

Agendapunt : DSO_ABB/2025/843

Bouwadres : Breitnerlaan 0 te Vlissingen
Aard bouw :



Welstandsnota :

Advies : Positief