

**Van:** [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

**Verzonden:** 16-12-2020 13:57

**Aan:** [redacted] <[redacted]@gorinchem.nl>

**CC:** [redacted], R.C. <[redacted]@gorinchem.nl>,

[redacted] <[redacted]@wsrl.nl>,

[redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

**Onderwerp:** FW: Gorinchem Linge Landschapsplan Concept

---

Hoi [redacted],

We hebben het concept Landschapsplan Lingeoever van de gemeente Gorinchem ontvangen.

Dit document heb ik samen met [redacted] en [redacted] doorgenomen en hierop hebben we de volgende opmerkingen en aandachtspunten.

Het lijkt ons goed om enkele algemene aandachtspunten van het waterschap met betrekking tot ons beleid voor de Linge en/of waterkering een plekje te geven in het document, dat mee kan worden genomen bij de nadere uitwerking van onderdelen van de visie.

Het gaat om de volgende zaken:

Â Toename van verhard oppervlak moet gecompenseerd worden, evenals toename van volume tussen +1 en +3 m NAP in winterbed Linge.

Â Voor werken of objecten in of nabij de dijk is het profiel van vrije ruimte van de waterkering maatgevend.

Â Waterschap heeft beleid voor bomen/bepanting langs dijken en watergangen.

Â Aanleg van een steiger, plein of trap naar de Linge maakt niet automatisch afmeren mogelijk/toegestaan.

En op de pagina's van het landschapsplan hebben we de volgende opmerkingen/aandachtspunten waarbij jullie zelf even moeten beoordelen of het ook verwerkt moet worden in de visie, of een verwijzing in algemene aandachtspunten zoals hierboven benoemd in het document volstaat:

Â Blz. 21; het beoogde jaagpad is deels in eigendom van WSRL (en Staat). Dus bij de uitwerking moeten hier nadere afspraken over worden gemaakt en uitgewerkte plannen met ons worden besproken. Intern zullen wij nagaan of overdracht van deze gronden aan de gemeente tot de mogelijkheid behoort of dat deze voor het waterschap nog een andere taak gerelateerde functie hebben.

Gebruik van licht afgestrooid asfalt voor het wandelpad geeft een toename aan verhard oppervlak waarvoor watercompensatie is benodigd.

Â Blz. 21 en 28; Afscheiding bij Corbion; hebben we het goed begrepen dat de afscheiding dan parallel aan het jaagpad komt en een brug over het waterloospunt van Corbion. Lijkt ons een goede oplossing.

Â Blz. 24; detaildoorsnede principe oeverinrichting; waterpeil van de Linge is normaliter +0,80 mNAP, terwijl in de doorsnede lijkt te zijn uitgegaan van 0 mNAP. Hoe lang wordt het gedeelte damwand dat blijft staan?

Uitgangspunt van het waterschap is dat de bovenkant van de constructie +1,05 mNAP wordt. Indien hiervan afgeweken wordt dan in overleg met het waterschap om de mogelijkheden te bespreken. Misschien voor de beeldvorming ook een concept/schets bovenaanzicht hiervan toevoegen. Daarbij gaan wij er van uit dat deze nieuwe constructie in beheer en onderhoud van de gemeente komt of dat hierover onderhoudsafspraken worden gemaakt met het waterschap.

Â Blz. 31; behoud platanen op Arkelsedijk; behoud is prima, maar geen nieuwe aanplant. Bij aanplant van nieuwe bomen is in principe ons geldende beleid maatgevend en eventueel kunnen we in overleg bekijken of maatwerk nodig en mogelijk is.

Â Blz. 33; het lijkt ons goed om bij de eenvoudige robuuste brug ook te benoemen dat het een vaste brug wordt (dus niet bedienbaar). Of dit kan op blz. 37 benoemd worden bij de principes voor de nieuwe Linge brug.

Â Blz. 36; het is goed om in het dwarsprofiel op te nemen dat de onderkant brug op minimaal +7,30 mNAP komt.

Â Blz. 37; aandachtspunt is de helling en aansluiting op de Spijkse dijk, maar ook de volume-inname in winterbed van de Linge (en compensatie hiervan).

Â Blz. 45; behoud bestaande trappen. Behoud is prima, maar ook hiervoor geldt dat voor nieuwe werken en objecten het profiel van vrije ruimte van de waterkering maatgevend is.

Â Blz. 49 ontsluiting; door deze inrichtingsmaatregel zullen waterschap en gemeente samen in gesprek moeten gaan over verplaatsen bebouwde kom bord en eigendom weg, welke nu deels bij het waterschap zit. Door deels afsluiten van de dijk voor doorgaand gemotoriseerd verkeer dient regulier onderhoud aan de dijk en inspectie wel mogelijk te blijven op een efficiënte manier.

Â Blz. 57; deelgebied Linge 2 Zuid. Wellicht ten overvloede, maar de Spijkse dijk is een primaire waterkering, dus ten aanzien van aanplant nieuwe bomen en nieuwbouw zal rekening moeten worden gehouden met de waterkering en ons beleid hiervoor.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
e-mail: [redacted]@wsrl.nl

telefoon: 0344 - 649 197

bezoekadres: De Blomboogerd 1, Tiel

postadres: postbus 599, 4000 AN Tiel

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@gorinchem.nl>

**Verzonden:** donderdag 3 december 2020 10:47

**Aan:** [redacted], [redacted] <[redacted]@wsrl.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@gorinchem.nl>

**Onderwerp:** FW: Gorinchem Linge Landschapsplan Concept

He [redacted],

In onderstaande email tref je met een link de concept versie van het Landschapsplan Linge-oevers. Zien jullie kans om dit concept binnen 14 dagen door te nemen en te reageren?

Met vriendelijke groeten,

[redacted],

projectleider team Stadsontwikkeling.

tel.nr.: 0183 - 659 311

---

**Van:** [redacted] <info@bertedaan.nl>

**Verzonden:** donderdag 3 december 2020 10:32

**Aan:** [redacted] <[redacted]@gorinchem.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@gorinchem.nl>; [redacted] <[redacted]@gorinchem.nl>;

[redacted] <[redacted]@steenhuismeurs.nl>; [redacted] <[redacted]@gmail.com>; [redacted]

<[redacted]@gmail.com>; [redacted] <[redacted]@bvr.nl>; [redacted] <[redacted]@sab.nl>

[redacted] <[redacted]@steenhuismeurs.nl>

**Onderwerp:** Gorinchem Linge Landschapsplan Concept

Beste [redacted]

[redacted] en ik hebben het rapport afgemaakt. [redacted]

Het is de conceptversie, mocht er nog commentaar zijn, dan horen we dat graag. [redacted], zorgen jullie voor doorsturen naar mensen die ik vergeten ben? Opmerkingen horen we graag uiterlijk volgende week, zodat we het over 2 weken definitief kunnen maken.

Vriendelijke groet,

ook namens [redacted],

[redacted]

**berte daan landschap**

A / [redacted] / 8932 br / [redacted] / ruimte 307

T / 00316 [redacted]

W / [www.bertedaan.nl](http://www.bertedaan.nl)

# Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

## **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

## **R** Art. 5.2 lid 1

De informatie uit documenten betreft persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter