

Van: "[REDACTED]"
Verzonden: woensdag 6 december 2023 18:40
Aan: "Secretariaat Afdeling Vergunningen" <Secretariaat-AfdelingVergunningen@wsrl.nl>
Onderwerp: SVP inboeken als advies FW: Adviesverzoek plaatsen betonnen keerwand langs wateren tpv Veldsteeg 5 te IJzendoorn (2023152271)
Categories: [REDACTED]

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@wsrl.nl>
Verzonden: dinsdag 5 december 2023 09:12
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@wsrl.nl>; [REDACTED], [REDACTED] de <[REDACTED]@wsrl.nl>
Onderwerp: RE: Adviesverzoek plaatsen betonnen keerwand langs wateren tpv Veldsteeg 5 te IJzendoorn (2023152271)

Hoi [REDACTED],

Zie hieronder, is met [REDACTED] besproken J

Groet
[REDACTED]

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@wsrl.nl>
Verzonden: woensdag 29 november 2023 13:40
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@wsrl.nl>; [REDACTED], [REDACTED] de <[REDACTED]@wsrl.nl>
Onderwerp: Adviesverzoek plaatsen betonnen keerwand langs wateren tpv Veldsteeg 5 te IJzendoorn (2023152271)
Urgentie: Hoog

Beste [REDACTED]

Ik heb de aanvraag voor het plaatsen van betonnen keerwanden langs A- en B-wateren t.p.v. Veldsteeg 5 te IJzendoorn in behandeling.

Jullie hebben ter plaatse met aanvrager de zaak besproken. Ik heb er nog de volgende vragen over:

- Aan de overzijde van het A-water ligt een spoorlijn. Kan ik dat categoriseren als een goed toegankelijk openbaar eigendom en kunnen we van daaruit het A-water onderhouden? Met andere woorden, is het onderhoud daar zo genoeg geborgd?
Onderhoud wordt nu ook vanaf de spoorzijde gedaan, dit is dus geborgd.
- Deze "erfafscheiding" wordt bij de B-wateren op de insteek geplaatst (zie aangeleverde dwarsprofielen). Is dit zo afgesproken? En is hierbij ook het onderhoud genoeg geborgd? Volgens het beleid mogen objecten binnen de zone van 1 meter uit de insteek van een B-water worden geplaatst, maar zo pal op de insteek?
Is zo besproken, mag volgens beleid. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het instand houden van het talud.
- Is deze constructie van op elkaar gestapelde betonblokken tot een hoogte van max 2,5 meter aanvaardbaar? Is er geen kans dat deze constructie te zwaar is? Met name bij de plaatsing op de insteek bij de B-wateren? Moeten we een maximale hoogte voorschrijven of laten we het bij de in de aanvraag aangegeven 2,5 meter?
Zie vorige opmerking.
- Voldoet de aanvraag (verder) aan de gemaakte afspraken?
Ja
- Zijn er nog opmerkingen/voorschriften die in de vergunning moeten worden opgenomen?
Uitvoering in overleg met de toezichthouder [REDACTED], dit is ook daar ter plaatse afgesproken.

Ik zie jullie advies graag uiterlijk donderdag 7 december 2023 tegemoet.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]
Medewerker Vergunningen
Team Meldingen, vergunningen en advies
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
(op vrijdag ben ik vrij)

www.waterschaprivierenland.nl/vergunning-van-het-waterschap

T: (0344) [REDACTED] Waterschap Bezoekadres:

M: 06 [REDACTED] Rivierenland De

E: [REDACTED]@wsrl.nl Postbus Blomboogerd

599
4000 AN 1
Tiel 4003 BX Tiel

Waterschap
Rivierenland



1273 - 2023: 750 jaar Waterschap Rivierenland

www.waterschaprivierenland.nl/750jaar

Waterschap Rivierenland hanteert [servicenormen](#).

Voor routebeschrijving en informatie: www.waterschaprivierenland.nl

Waterschap Rivierenland hecht veel waarde aan privacy. Lees in ons [privacy statement](#) hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht niet voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender.

Sta een moment stil bij het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen