

— Richtlijn bij toename¹ van verharding > 500m²

Actualisatie bergingsopgave bij nieuwe ontwikkelingen voor bebouwd en landelijk gebied

Bestaand beleid:
**Vasthouden, bergen
en vertraagd afvoeren**

Doel:
**Niet afwentelen op anderen, andere
gebieden of naar de toekomst**

Per m² extra verhard oppervlak

Huidige norm
Nu (KNMI 2014)

Totale neerslaghoeveelheid

111 mm
/48 uur

Benodigde
berging

80 mm

Nieuwe norm
Wordt (KNMI 2023)

Totale neerslaghoeveelheid

109 mm
/24 uur

Benodigde
berging

92 mm

Maatwerk is altijd mogelijk;
ga daarvoor in gesprek met
de casemanager.

Heeft u vragen?

Scan de link en
bekijk onze Q&A

✗ Afkoppelen doet niet mee;
dit is geen toename verharding

! Stresstest bui is echt iets anders;
dit betreft zeer korte, hevige buien van 60–70 mm in 1 à 2 uur.
Een stresstest bui heeft een grote impact voor water op straat.

¹ Let op het gaat hier altijd om een toename van het verharde oppervlak bij nieuwbouw, herinrichting of inbreiding etc.