

Daglichttoetreding

Project Zuidhorn appartementen
Werknr. 2106
Datum 14-6-2022
Gewijzigd 23-10-2023

Woning **A** (V1+V3)
Omschrijving **Woonkamer / keuken / slaapkamer 1 en 2**
Aantal 2

Verblijfsoppervlakte m² 64,9 x 0,1 = 6,5 m²

Equivalentente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk E	1	x	4,6	x	0,32	x	1,0	x	1,0	=	1,46 m ²
Kozijn	Merk S	1	x	5,2	x	0,34	x	1,0	x	1,0	=	1,75 m ²
Kozijn	Merk M	2	x	0,7	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,02 m ²
Kozijn	Merk O	2	x	1,5	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	2,10 m ²
Kozijn	Merk Q	1	x	2,0	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,45 m ²
Totaal												7,8 m ²

6,5 < 7,8 m²
Gebied voldoet

GBO 93,0 Voldoet WEL aan 55% regel
VBO (totaal) 64,9 0,0 = 64,9 **70%**

Daglichttoetreding

Project Zuidhorn appartementen
Werknr. 2106
Datum 14-6-2022
Gewijzigd 23-10-2023

Woning **A** (V2)
Omschrijving **Woonkamer / keuken / slaapkamer 1 en 2**
Aantal 1

Verblijfsoppervlakte m² 64,9 x 0,1 = 6,5 m²

Equivalentente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk E	1	x	4,6	x	0,32	x	1,0	x	1,0	=	1,46 m ²
Kozijn	Merk S	1	x	5,2	x	0,34	x	1,0	x	1,0	=	1,75 m ²
Kozijn	Merk M	1	x	0,7	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	0,51 m ²
Kozijn	Merk O	1	x	1,5	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,05 m ²
Kozijn	Merk Q	1	x	2,0	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,45 m ²
Kozijn	Merk R	1	x	1,8	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,28 m ²
Totaal												7,5 m ²

6,5 < 7,5 m²
Gebied voldoet

GBO 93,0 Voldoet WEL aan 55% regel
VBO (totaal) 64,9 0,0 = 64,9 **70%**

Daglichttoetreding

Project Zuidhorn appartementen
Werknr. 2106
Datum 14-6-2022
Gewijzigd 23-10-2023

Woning **B** (V1 - links)
Omschrijving **Woonkamer / keuken**
Aantal 1

Verblijfsoppervlakte m² 44,3 x 0,1 = 4,4 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk A	2	x	2,59	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	3,68 m ²
Kozijn	Merk C	1	x	1,15	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	0,82 m ²
Kozijn	Merk E	1	x	4,56	x	0,34	x	1,0	x	1,0	=	1,55 m ²

Totaal 6,04 m²

4,4 < 6,0 m²

Gebied voldoet

Omschrijving **Slaapkamer 1**

Verblijfsoppervlakte m² 13,2 x 0,1 = 1,3 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk T	1	x	1,84	x	0,29	x	1,0	x	1,0	=	0,53 m ²

Totaal 0,53 m²

1,32 > 0,53 m²

Gebied voldoet mits: 7,9 m² krijtstrepen

Omschrijving **Slaapkamer 2**

Verblijfsoppervlakte m² 10,1 x 0,1 = 1,0 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk T	1	x	1,84	x	0,43	x	1,0	x	1,0	=	0,79 m ²

Totaal 0,79 m²

1,01 > 0,79 m²

Gebied voldoet mits: 2,2 m² krijtstrepen

GBO			96,1
VBO (totaal)	67,6	-10,1 =	57,5

Voldoet WEL aan 55% regel
60%

Daglichttoetreding

Project Zuidhorn appartementen
Werknr. 2106
Datum 14-6-2022
Gewijzigd 23-10-2023

Woning **B** (V1 - rechts)
Omschrijving **Woonkamer / keuken**
Aantal 1

Verblijfsoppervlakte m² 44,3 x 0,1 = 4,4 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk A	2	x	2,59	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	3,68 m ²
Kozijn	Merk C	1	x	1,15	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	0,82 m ²
Kozijn	Merk E	1	x	4,56	x	0,34	x	1,0	x	1,0	=	1,55 m ²

Totaal 6,04 m²

4,4 < 6,0 m²
Gebied voldoet

Omschrijving **Slaapkamer 1**

Verblijfsoppervlakte m² 13,2 x 0,1 = 1,3 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk T	1	x	1,84	x	0,50	x	1,0	x	1,0	=	0,92 m ²

Totaal 0,92 m²

1,32 > 0,92 m²

Gebied voldoet mits: 4,0 m² krijtstrepen

Omschrijving **Slaapkamer 2**

Verblijfsoppervlakte m² 10,1 x 0,1 = 1,0 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk T	1	x	1,84	x	0,56	x	1,0	x	1,0	=	1,03 m ²

Totaal 1,03 m²

1,01 < 1,03 m²
Gebied voldoet

GBO 96,1 Voldoet WEL aan 55% regel
VBO (totaal) 67,6 -4,0 = 63,6 **66%**

Daglichttoetreding

Project Zuidhorn appartementen
Werknr. 2106
Datum 14-6-2022
Gewijzigd 23-10-2023

Woning **B** (V2 - links)
Omschrijving **Woonkamer / keuken**
Aantal 1

Verblijfsoppervlakte m² 44,3 x 0,1 = 4,4 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk A	2	x	2,59	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	3,68 m ²
Kozijn	Merk E	1	x	4,56	x	0,34	x	1,0	x	1,0	=	1,55 m ²

Totaal 5,23 m²

4,4 < 5,2 m²
Gebied voldoet

Omschrijving **Slaapkamer 1**

Verblijfsoppervlakte m² 13,2 x 0,1 = 1,3 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk T	1	x	1,84	x	0,37	x	1,0	x	1,0	=	0,68 m ²

Totaal 0,68 m²

1,32 > 0,68 m²

Gebied voldoet mits: 6,4 m² krijtstrepen

Omschrijving **Slaapkamer 2**

Verblijfsoppervlakte m² 10,1 x 0,1 = 1,0 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk T	1	x	1,84	x	0,51	x	1,0	x	1,0	=	0,94 m ²

Totaal 0,94 m²

1,01 > 0,94 m²

Gebied voldoet mits: 0,7 m² krijtstrepen

GBO 96,1 Voldoet WEL aan 55% regel
VBO (totaal) 67,6 -7,1 = 60,5 **63%**

Daglichttoetreding

Project Zuidhorn appartementen
Werknr. 2106
Datum 14-6-2022
Gewijzigd 23-10-2023

Woning **B** (V2 - rechts)
Omschrijving **Woonkamer / keuken**
Aantal 1

Verblijfsoppervlakte m² 44,3 x 0,1 = 4,4 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk A	2	x	2,59	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	3,68 m ²
Kozijn	Merk E	1	x	4,56	x	0,34	x	1,0	x	1,0	=	1,55 m ²

Totaal 5,23 m²

4,4 < 5,2 m²

Gebied voldoet

Omschrijving **Slaapkamer 1**

Verblijfsoppervlakte m² 13,2 x 0,1 = 1,3 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk T	1	x	1,84	x	0,55	x	1,0	x	1,0	=	1,01 m ²

Totaal 1,01 m²

1,32 > 1,01 m²

Gebied voldoet mits: 3,1 m² krijtstrepen

Omschrijving **Slaapkamer 2**

Verblijfsoppervlakte m² 10,1 x 0,1 = 1,0 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk T	1	x	1,84	x	0,60	x	1,0	x	1,0	=	1,10 m ²

Totaal 1,10 m²

1,01 < 1,10 m²
Gebied voldoet

GBO				96,1		Voldoet WEL aan 55% regel
VBO (totaal)	67,6	-3,1 =		64,5		67%

Daglichttoetreding

Project Zuidhorn appartementen
Werknr. 2106
Datum 14-6-2022
Gewijzigd 23-10-2023

Woning **B** (V3 - links)
Omschrijving **Woonkamer / keuken**
Aantal 1

Verblijfsoppervlakte m² 44,3 x 0,1 = 4,4 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk A	2	x	2,59	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	3,68 m ²
Kozijn	Merk C	1	x	1,15	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	0,82 m ²
Kozijn	Merk E	1	x	4,56	x	0,34	x	1,0	x	1,0	=	1,55 m ²

Totaal 6,04 m²

4,4 < 6,0 m²
Gebied voldoet

Omschrijving **Slaapkamer 1**

Verblijfsoppervlakte m² 13,2 x 0,1 = 1,3 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk T	1	x	1,84	x	0,56	x	1,0	x	1,0	=	1,03 m ²

Totaal 1,03 m²

1,32 > 1,03 m²

Gebied voldoet mits: 2,9 m² krijtstrepen

Omschrijving **Slaapkamer 2**

Verblijfsoppervlakte m² 10,1 x 0,1 = 1,0 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk T	1	x	1,84	x	0,65	x	1,0	x	1,0	=	1,20 m ²

Totaal 1,20 m²

1,01 < 1,20 m²
Gebied voldoet

GBO 96,1 Voldoet WEL aan 55% regel
VBO (totaal) 67,6 -2,9 = 64,7 **67%**

Daglichttoetreding

Project Zuidhorn appartementen
Werknr. 2106
Datum 14-6-2022
Gewijzigd 23-10-2023

Woning **B** (V3 - rechts)
Omschrijving **Woonkamer / keuken**
Aantal 1

Verblijfsoppervlakte m² 44,3 x 0,1 = 4,4 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk A	2	x	2,59	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	3,68 m ²
Kozijn	Merk E	1	x	4,56	x	0,34	x	1,0	x	1,0	=	1,55 m ²

Totaal 5,23 m²

4,4 < 5,2 m²

Gebied voldoet

Omschrijving **Slaapkamer 1**

Verblijfsoppervlakte m² 13,2 x 0,1 = 1,3 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk T	1	x	1,84	x	0,68	x	1,0	x	1,0	=	1,25 m ²

Totaal 1,25 m²

1,32 > 1,25 m²

Gebied voldoet mits: 0,7 m² krijtstrepen

Omschrijving **Slaapkamer 2**

Verblijfsoppervlakte m² 10,1 x 0,1 = 1,0 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk T	1	x	1,84	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,31 m ²

Totaal 1,31 m²

1,01 < 1,31 m²
Gebied voldoet

GBO			96,1	Voldoet WEL aan 55% regel
VBO (totaal)	67,6	-0,7 =	66,9	70%

Daglichttoetreding

Project Zuidhorn appartementen
Werknr. 2106
Datum 14-6-2022
Gewijzigd 23-10-2023

Woning **C** (V1)
Omschrijving **Woonkamer / keuken**
Aantal 1

Verblijfsoppervlakte m² 68,1 x 0,1 = 6,8 m²

Equivalentente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk A	2	x	2,59	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	3,68 m ²
Kozijn	Merk C	0	x	1,15	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	0,00 m ²
Kozijn	Merk E	1	x	4,56	x	0,34	x	1,0	x	1,0	=	1,55 m ²

Totaal 5,23 m²

6,8 > 5,2 m²

Gebied voldoet mits: 15,8 m² krijtstrepen

Omschrijving **Slaapkamer 1 en 2**

Verblijfsoppervlakte m² 26,9 x 0,1 = 2,7 m²

Equivalentente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk M	1	x	0,72	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	0,51 m ²
Kozijn	Merk P	1	x	1,26	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	0,89 m ²
Kozijn	Merk Q	2	x	2,04	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	2,90 m ²

Totaal 4,30 m²

2,69 < 4,30 m²

Gebied voldoet

GBO				125,3		Voldoet WEL aan 55% regel
VBO (totaal)	95,0	-15,8 =		79,2		63%

Daglichttoetreding

Project Zuidhorn appartementen
Werknr. 2106
Datum 14-6-2022
Gewijzigd 23-10-2023

Woning **C** (V2)
Omschrijving **Woonkamer / keuken**
Aantal 1

Verblijfsoppervlakte m² 68,1 x 0,1 = 6,8 m²

Equivalentente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk A	2	x	2,59	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	3,68 m ²
Kozijn	Merk C	0	x	1,15	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	0,00 m ²
Kozijn	Merk E	1	x	4,56	x	0,34	x	1,0	x	1,0	=	1,55 m ²

Totaal 5,23 m²

6,8 > 5,2 m²

Gebied voldoet mits: 15,8 m² krijstrepen

Omschrijving **Slaapkamer 1 en 2**

Verblijfsoppervlakte m² 26,9 x 0,1 = 2,7 m²

Equivalentente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk M	2	x	0,72	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,02 m ²
Kozijn	Merk O	1	x	1,48	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,05 m ²
Kozijn	Merk P	0	x	1,26	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	0,00 m ²
Kozijn	Merk Q	1	x	2,04	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,45 m ²

Totaal 3,52 m²

2,69 < 3,52 m²

Gebied voldoet

GBO 125,3 Voldoet WEL aan 55% regel
VBO (totaal) 95,0 -15,8 = 79,2 **63%**

Daglichttoetreding

Project Zuidhorn appartementen
Werknr. 2106
Datum 14-6-2022
Gewijzigd 23-10-2023

Woning **C** (V3)
Omschrijving **Woonkamer / keuken**
Aantal 1

Verblijfsoppervlakte m² 68,1 x 0,1 = 6,8 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk A	2	x	2,59	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	3,68 m ²
Kozijn	Merk C	1	x	1,15	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	0,82 m ²
Kozijn	Merk E	1	x	4,56	x	0,34	x	1,0	x	1,0	=	1,55 m ²
Totaal												6,04 m ²

6,8 > 6,0 m²

Gebied voldoet mits: 7,65 m² krijtstrepen

Omschrijving **Slaapkamer 1 en 2**

Verblijfsoppervlakte m² 26,9 x 0,1 = 2,7 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk M	2	x	0,72	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,02 m ²
Kozijn	Merk O	1	x	1,48	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,05 m ²
Kozijn	Merk Q	1	x	2,04	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,45 m ²
Totaal												3,52 m ²

2,69 < 3,52 m²

Gebied voldoet

GBO 125,3 Voldoet WEL aan 55% regel
VBO (totaal) 95,0 -7,7 = 87,3 **70%**

Daglichttoetreding

Project Zuidhorn appartementen
Werknr. 2106
Datum 14-6-2022
Gewijzigd 23-10-2023

Woning **D** (V1)
Omschrijving **Woonkamer / keuken / slaapkamer 1 en 2**
Aantal 1

Verblijfsoppervlakte m² 99,2 x 0,1 = 9,9 m²

Equivalentente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk L	2	x	0,9	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,32 m ²
Kozijn	Merk N	1	x	0,9	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	0,66 m ²
Kozijn	Merk R	1	x	1,8	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,28 m ²
Kozijn	Merk Q	4	x	2,0	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	5,79 m ²
Kozijn	Merk O	1	x	1,5	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,05 m ²
Kozijn	Merk E	1	x	4,6	x	0,17	x	1,0	x	1,0	=	0,78 m ²
Totaal												10,9 m ²

9,9 < 10,9 m²
Gebied voldoet

GBO 131,2 Voldoet WEL aan 55% regel
VBO (totaal) 99,2 0,0 = 99,2 **76%**

Daglichttoetreding

Project Zuidhorn appartementen
Werknr. 2106
Datum 14-6-2022
Gewijzigd 23-10-2023

Woning **D** (V2)
Omschrijving **Woonkamer / keuken / slaapkamer 1 en 2**
Aantal 1

Verblijfsoppervlakte m² 99,2 x 0,1 = 9,9 m²

Equivalentente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk L	1	x	0,9	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	0,66 m ²
Kozijn	Merk M	1	x	0,7	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	0,51 m ²
Kozijn	Merk N	1	x	0,9	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	0,66 m ²
Kozijn	Merk O	3	x	1,5	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	3,15 m ²
Kozijn	Merk Q	3	x	2,0	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	4,35 m ²
Kozijn	Merk E	1	x	4,6	x	0,17	x	1,0	x	1,0	=	0,78 m ²
Totaal												10,1 m ²

9,9 < 10,1 m²
Gebied voldoet

GBO 131,2 Voldoet WEL aan 55% regel
VBO (totaal) 99,2 0,0 = 99,2 **76%**

Daglichttoetreding

Project Zuidhorn appartementen
Werknr. 2106
Datum 14-6-2022
Gewijzigd 23-10-2023

Woning **D** (V3)
Omschrijving **Woonkamer / keuken / slaapkamer 1 en 2**
Aantal 1

Verblijfsoppervlakte m² 99,2 x 0,1 = 9,9 m²

Equivalentente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk L	2	x	0,9	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,32 m ²
Kozijn	Merk N	1	x	0,9	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	0,66 m ²
Kozijn	Merk O	1	x	1,5	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,05 m ²
Kozijn	Merk P	1	x	1,3	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	0,89 m ²
Kozijn	Merk Q	4	x	2,0	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	5,79 m ²
Kozijn	Merk E	1	x	4,6	x	0,17	x	1,0	x	1,0	=	0,78 m ²
Totaal												10,5 m ²

9,9 < 10,5 m²
Gebied voldoet

GBO 131,2 Voldoet WEL aan 55% regel
VBO (totaal) 99,2 0,0 = 99,2 **76%**

Daglichttoetreding

Project Zuidhorn appartementen
Werknr. 2106
Datum 14-6-2022
Gewijzigd 23-10-2023

Woning E (V1)
Omschrijving **Woonkamer / keuken / slaapkamer 1 en 2**
Aantal 1

Verblijfsoppervlakte m² 126,9 x 0,1 = 12,7 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk A	2	x	2,6	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	3,68 m ²
Kozijn	Merk B	1	x	1,2	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	0,82 m ²
Kozijn	Merk E	1	x	4,6	x	0,34	x	1,0	x	1,0	=	1,55 m ²
Kozijn	Merk O	1	x	1,5	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,05 m ²
Kozijn	Merk P	1	x	1,3	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	0,89 m ²
Kozijn	Merk Q	1	x	2,0	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,45 m ²
Kozijn	Merk R	1	x	1,8	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,28 m ²

Totaal 10,7 m²

12,7 > 10,7 m²

Gebied voldoet mits: 19,74 m² krijstrepen

GBO 163,4 Voldoet WEL aan 55% regel
VBO (totaal) 126,9 -19,7 = 107,2 **66%**

Daglichttoetreding

Project Zuidhorn appartementen
Werknr. 2106
Datum 14-6-2022
Gewijzigd 23-10-2023

Woning E (V2)
Omschrijving **Woonkamer / keuken / slaapkamer 1 en 2**
Aantal 2

Verblijfsoppervlakte m² 126,9 x 0,1 = 12,7 m²

Equivalentte daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk A	2	x	2,6	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	3,68 m ²
Kozijn	Merk C	1	x	1,2	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	0,82 m ²
Kozijn	Merk E	1	x	4,6	x	0,34	x	1,0	x	1,0	=	1,55 m ²
Kozijn	Merk M	2	x	0,7	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,02 m ²
Kozijn	Merk O	1	x	1,5	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,05 m ²
Kozijn	Merk Q	2	x	2,0	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	2,90 m ²
Kozijn	Merk R	0	x	1,8	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	0,00 m ²
Totaal												11,0 m ²

12,7 > 11,0 m²

Gebied voldoet mits: 16,75 m² krijtstrepen

GBO 163,4 Voldoet WEL aan 55% regel
VBO (totaal) 126,9 -16,8 = 110,1 **67%**

Daglichttoetreding

Project Zuidhorn appartementen
Werknr. 2106
Datum 14-6-2022
Gewijzigd 23-10-2023

Woning E (V3)
Omschrijving **Woonkamer / keuken / slaapkamer 1 en 2**
Aantal 1

Verblijfsoppervlakte m² 126,9 x 0,1 = 12,7 m²

Equivalentente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk A	2	x	2,6	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	3,68 m ²
Kozijn	Merk E	1	x	4,6	x	0,34	x	1,0	x	1,0	=	1,55 m ²
Kozijn	Merk M	1	x	0,7	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	0,51 m ²
Kozijn	Merk O	1	x	1,5	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,05 m ²
Kozijn	Merk P	1	x	1,3	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	0,89 m ²
Kozijn	Merk Q	2	x	2,0	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	2,90 m ²
Totaal												10,6 m ²

12,7 > 10,6 m²

Gebied voldoet mits: 21,08 m² krijtstrepen

GBO 163,4 Voldoet WEL aan 55% regel
VBO (totaal) 126,9 -21,1 = 105,8 **65%**

Daglichttoetreding

Project Zuidhorn appartementen
Werknr. 2106
Datum 14-6-2022
Gewijzigd 23-10-2023

Woning **F** (V2)
Omschrijving **Woonkamer / keuken**
Aantal 1

Verblijfsoppervlakte m² 62,3 x 0,1 = 6,2 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk A	2	x	2,59	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	3,68 m ²
Kozijn	Merk C	1	x	1,15	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	0,82 m ²
Kozijn	Merk E	1	x	4,56	x	0,34	x	1,0	x	1,0	=	1,55 m ²

Totaal 6,04 m²

6,2 > 6,0 m²

Gebied voldoet mits: 1,85 m² krijstrepen

Omschrijving **Slaapkamer 1 en 2**

Verblijfsoppervlakte m² 30,0 x 0,1 = 3,0 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk M	2	x	0,72	x	0,65	x	1,0	x	1,0	=	0,94 m ²
Kozijn	Merk O	1	x	1,48	x	0,67	x	1,0	x	1,0	=	0,99 m ²
Kozijn	Merk Q	1	x	2,04	x	0,70	x	1,0	x	1,0	=	1,43 m ²

Totaal 3,36 m²

3,00 < 3,36 m²

Gebied voldoet

GBO				123,5		Voldoet WEL aan 55% regel
VBO (totaal)	92,3	-1,9 =		90,4		73%

Daglichttoetreding

Project Zuidhorn appartementen
Werknr. 2106
Datum 14-6-2022
Gewijzigd 23-10-2023

Woning **F** (V3)
Omschrijving **Woonkamer / keuken**
Aantal 1

Verblijfsoppervlakte m² 62,3 x 0,1 = 6,2 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk A	2	x	2,59	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	3,68 m ²
Kozijn	Merk E	1	x	4,56	x	0,34	x	1,0	x	1,0	=	1,55 m ²

Totaal 5,23 m²

6,2 > 5,2 m²

Gebied voldoet mits: 10 m² krijstreden

Omschrijving **Slaapkamer 1 en 2**

Verblijfsoppervlakte m² 30,0 x 0,1 = 3,0 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk M	2	x	0,72	x	0,70	x	1,0	x	1,0	=	1,01 m ²
Kozijn	Merk O	1	x	1,48	x	0,70	x	1,0	x	1,0	=	1,04 m ²
Kozijn	Merk Q	1	x	2,04	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,45 m ²

Totaal 3,49 m²

3,00 < 3,49 m²

Gebied voldoet

GBO 123,5 Voldoet WEL aan 55% regel
VBO (totaal) 92,3 -10,0 = 82,3 **67%**

Daglichttoetreding

Project Zuidhorn appartementen
Werknr. 2106
Datum 14-6-2022
Gewijzigd 23-10-2023

Woning **G**
Omschrijving **Woonkamer / keuken / slaapkamer 1 en 2**
Aantal 1

Verblijfsoppervlakte m² 153,3 x 0,1 = 15,3 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk 13	1	x	5,8	x	0,34	x	1,0	x	1,0	=	1,96 m ²
Kozijn	Merk O	2	x	1,5	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	2,10 m ²
Kozijn	Merk Q	6	x	2,0	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	8,69 m ²
Kozijn	Merk G	1	x	6,3	x	0,19	x	1,0	x	1,0	=	1,20 m ²
Kozijn	Merk A	2	x	2,6	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	3,68 m ²
Totaal												17,6 m ²

15,3 < 17,6 m²
Gebied voldoet

GBO 223,8 Voldoet WEL aan 55% regel
VBO (totaal) 153,3 0,0 = 153,3 **68%**

Daglichttoetreding

Project Zuidhorn appartementen
Werknr. 2106
Datum 14-6-2022
Gewijzigd 23-10-2023

Woning **H**
Omschrijving **Woonkamer / keuken / slaapkamer 1 en 2**
Aantal 1

Verblijfsoppervlakte m² 131,3 x 0,1 = 13,1 m²

Equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat

		st.	x	Ad	x	Cb	x	Cu	x	CLTA	=	Ae
Kozijn	Merk E	1	x	4,6	x	0,00	x	1,0	x	1,0	=	0,00 m ²
Kozijn	Merk 14	1	x	3,8	x	0,00	x	1,0	x	1,0	=	0,00 m ²
Kozijn	Merk 15	1	x	2,3	x	0,00	x	1,0	x	1,0	=	0,00 m ²
Kozijn	Merk Q	8	x	2,0	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	11,59 m ²
Kozijn	Merk O	1	x	1,5	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,05 m ²
Kozijn	Merk P	1	x	1,3	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	0,89 m ²
Kozijn	Merk R	1	x	1,8	x	0,71	x	1,0	x	1,0	=	1,28 m ²
Totaal												14,8 m ²

13,1 < 14,8 m²
Gebied voldoet

GBO 189,9 Voldoet WEL aan 55% regel
VBO (totaal) 131,3 0,0 = 131,3 **69%**