



renvooi bouwbesluit

- Hoofdtrappen trap optrede 187,5 mm trap aantrede 220 mm
- Noodtrap kelder trap optrede 181,3 mm trap aantrede 220 mm
- hekwerk op trapboom, trapboom 100 mm breed

Lichte binnenwanden snelbouwstenen 140 mm Rw = 39 dB

Inbraakwerendheid klasse II Begane grond en alle verdiepingen

Toegangsdeuren t.p.v. begane grond van buitenaf niet te openen zonder sleutel.

Toegangsdeuren woningen en alle binnendeuren minimaal 930 x 2325 en met minimale doorgang > 850 x 2300 mm.

PS panieksluiting: zonder sleutel te openen deur

Akoestische voorzieningen. Algemene verkeersruimte trappenhuis voorzien van akoestische voorzieningen conform BBT geluid.

Afwerkingen algemene verkeersruimten dienen te voldoen aan brandklasse B en aan rookklasse s2 bepaald volgens NEN_EN 13501-1. Voor vloeren en trappen geldt rookklasse Cf volgens NEN_EN 13501-1. Gevelafwerkingen begane grond brandklasse B volgens NEN_EN 13501-1. Gevelafwerkingen verdiepingen brandklasse D volgens NEN_EN 13501-1.

Brandwerendheid op bezwijken hoofdconstructie 60 minuten

Wandtegels Wandtegels tot 1400 mm t.o.v. vloer. Badkamers vanaf vloer tot ok plafond

renvooi materialisatie

- spouwmuur met metselwerk
- snelbouwsteen 140mm met houten gevel
- kalkzandsteen 300mm
- snelbouwsteen dragend 140mm
- snelbouwsteen 140mm
- lichte scheidingswand 90mm
- deur en kozijn
- 60 min. brandwerend tweezijdig vuurbelast en rookdoorgang R200
- 30 min. brandwerend tweezijdig vuurbelast en rookdoorgang R200
- 20 min. WBD/brandwerend ((R)E 20)
- dranger met deurautomaat + elektrische cilinder
- dranger
- 20 min. brandwerende deur + dranger
- 30 min. brandwerend
- 60 min. brandwerend
- hd Holonite dorpel
- Vloertegels in toilet en badkamer
- Vloertegels in algemene ruimtes
- Ps paniekbeslag zonder sleutel te openen deur
- pa akoestisch plafond 900/1200x1200mm
- Noodverlichting Uit
- rookmelder, rookmelders binnen de woning te koppelen aan entreedeur woning (vrijloop deurdranger).
- beukenhaag 400mm dikte x 700mm hoog
- ventilatioerooster in deur in kwaliteit van deur/kozijn
- mechanische afvoer ventilatie CO2 gestuurd

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

VERSIE	OPMERKINGEN
C	

OPDRACHTGEVER
Steen Vastgoed
Kapellen

PROJECT
Westerstraat
Huijbergen

ONDERWERP
Nieuw
Plattegrond begane grond



Jan van Polanenkaade 26B
4811 KM Breda
T +31 76 52 393 20
info@rienks.nl
www.rienks.nl

PROJECTNUMMER
19043B

TEKENINGNUMMER/VERSIE
DOvn.011/c

GETEKEND	FORMAAT
MV	A2 1/2+
ONTWERP	SCHAAL
EP	1:100
DATUM	STATUS
16-06-2022	definitief
FASE	Omgevingsvergunning