

BRANDWEER



Gemeente Doesburg
Team Stadsontwikkeling, Onderdeel Vergunningen
T.a.v. [redacted]
Postbus 100
6981 BH Doesburg
[redacted]@Doesburg.nl

Postbus 5364
6802 EJ Arnhem
0800 8446 000
www.brandweer.nl/gelderland-midden

Datum	25 juni 2018	Contactpersoon	[redacted]
Ons kenmerk	180625-0053	Telefoon	088-[redacted]
Uw kenmerk	Ontheffing BMI 2018HH0001	E-mail	[redacted]@vggm.nl

Onderwerp Advies gelijkwaardigheid m.b.t. brandmeldinstallatie Lalique Museum Doesburg
Gasthuisstraat 1 te Doesburg.

Geachte [redacted]

Wij hebben op 20 juni 2018 van u een verzoek om advies ontvangen voor het gelijkwaardigheidsverzoek op basis van artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 voor het plaatsen van NEN 2555 rookmelders in het Lalique Museum [redacted], [redacted] te Doesburg. In deze brief informeren wij u hierover.

Situatie

Het Lalique Museum, gelegen aan de Gasthuisstraat 1 te Doesburg, is een kleinschalig museum gelegen in een Rijksmonument. Het bouwwerk heeft in totaal 3 verdiepingen nl.: begane grond 1^e en 2^e verdieping. Gelet op de gebruiksfunctie "Bijeenkomstfunctie" en de hoogste verblijfsvloer > 5 meter moet het bouwwerk worden voorzien van een brandmeldinstallatie met gedeeltelijke bewaking conform de NEN 2535 en de NEN 2575.

Gelijkwaardigheidsverzoek

In de brief van 28 april 2018, met de daarbij behorende tekeningen, verzoekt [redacted] om gebruik te mogen maken van een gelijkwaardigheidsoplossing conform artikel 1.3 van het Bouwbesluit, om in plaats van een brandmeldinstallatie met gedeeltelijke bewaking NEN 2555 onderling gekoppelde rookmelders te mogen plaatsen. In het gelijkwaardigheidsverzoek worden tevens de al reeds aangebrachte voorzieningen en maatregelen weergegeven.

Beoordeling gelijkwaardigheidsverzoek

Gebleken is dat het een bijeenkomstfunctie betreft met een gebruiksoppervlak van ongeveer 580 m². De 2^e verdieping is niet toegankelijk voor het publiek. In het bouwwerk zijn twee trappen aanwezig die er voor zorgen dat bezoekers niet ingesloten kunnen raken tijdens een ontvluchting. Tijdens de openingstijden van het kleinschalige museum zijn er, zoals aangegeven in het gelijkwaardigheidsverzoek, op elke verdieping suppoosten aanwezig en zijn er twee opgeleide BHV-ers aanwezig.

Conclusie

Wij adviseren u om akkoord te gaan met het gelijkwaardigheidsverzoek onder de volgende voorwaarden;

1. de NEN 2555 rookmelders worden aangebracht conform de ingediende tekening,
2. er een attest wordt afgegeven door het installatiebedrijf waaruit blijkt dat de rookmelders voldoen aan de NEN 2555,
3. de rookmelders maandelijks worden getest op de juiste werking,
4. er niet meer dan 50 personen gelijktijdig in het bouwwerk aanwezig mogen zijn inclusief het aanwezige personeel,
5. er een termijn wordt aangegeven waarbinnen het museum wordt overgebracht naar de commanderie gelegen aan de Kerkstraat 11 te Doesburg.

Digitale bestanden

De volgende bestanden hebben we digitaal naar u toegestuurd. De digitale bestanden maken onderdeel uit van ons advies.

1. Tekeningen
2. Verzoek ontheffing brandmeldinstallatie

Afsluitend

Als u vragen heeft, neem dan gerust contact op met [REDACTED] te bereiken op telefoonnummer 088-[REDACTED]

Met vriendelijke groet,



[REDACTED]

Afdelingshoofd Risicobeheersing