

Lalique Museum Nederland
Gasthuisstraat 1
6981 CP Doesburg
T +31 (0) 313 471410
M +31 (0) 6 14499156
W www.musee-lalique.nl

Betreft: ontheffing Brandmeldinstallatie conform artikel 6.20 van het Bouwbesluit.

Geachte college van Burgemeester en Wethouders,

Doesburg 28 april 2018

Op 27 maart jl. hebben de heren [REDACTED] van de gemeente Doesburg en [REDACTED] van brandweer Gelderland-Midden een bezoek gebracht aan ons museum, Gasthuisstraat 1 te Doesburg. Tijdens dit bezoek is geconstateerd dat wij niet geheel voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Een van de tekortkomingen is het niet aanwezig zijn van een niet-automatische brandmeldinstallatie conform de NEN 2535. Naar aanleiding van deze tekortkoming willen wij u het volgende verzoeken;

- Op basis van artikel 1.3 Gelijkwaardigheidsbepaling van het Bouwbesluit verzoeken wij u om ontheffing te verlenen voor het aanbrengen van een niet-automatische brandmeldinstallatie conform artikel 6.20 van het Bouwbesluit 2012. De reden hiervoor is dat het een klein museum betreft en er zeer ingrijpende werkzaamheden gedaan moeten worden in het Rijksmonument. Tevens zijn wij voornemens om het gehele museum te gaan verplaatsen naar de Commanderie gelegen aan de Kerkstraat 11 te Doesburg.
- Om een gelijkwaardige veiligheid te garanderen willen wij in plaats van de niet-automatische brandmeldinstallatie onderling gekoppelde rookmelders conform de NEN 2555 laten plaatsen. Deze rookmelders gaan wij plaatsen in de verkeersroutes (gangen) van het bouwwerk. Hierdoor zal een beginnende brand worden gedetecteerd en kunnen de geïnstrueerd BHV-ers en suppoosten het ontruimen direct opstarten. Tijdens openingstijden zijn deze personen op alle verdiepingen aanwezig.
- Door deze gelijkwaardige oplossing hoeven wij geen afbreuk te plegen aan het huidige Rijksmonument maar waarbij een beginnende brand wordt gedetecteerd en over gegaan kan worden tot ontruimen van het bouwwerk. De onderling gekoppelde rookmelders worden door de Firma Haerkens BV Elektro-Installatiebedrijf aangebracht.

De maatregelen die wij inmiddels aan de Gasthuisstraat 1 getroffen hebben zijn de volgende:

1. Panieksluiting op achteruitgang met minimaal 1 meter doorloop.
2. Alle vertrekken beschikken nu over een goedgekeurde CO2 blusser. Geschikt voor een museale omgeving.
3. Gele BHV hesjes & EHBO-materiaal op alle ruimtes zichtbaar.
4. Vanaf 25 mei zal er een tweetal personen een officiële BHV-certificering hebben.
nl. Mvr. [REDACTED] en [REDACTED]
5. Onze medewerkers zijn ingelicht over het handelen tijdens een noodsituatie.
6. Op elke verdieping hangt in de verkeersruimte een ontruimingsplattegrond.

Gelet op de kleinschaligheid van ons museum verzoeken wij u om medewerking te verlenen om het bouwwerk te mogen laten voorzien van onderling gekoppelde rookmelders conform de NEN 2555.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] (conservator)

Lalique Museum Nederland

Adres gegevens Firma Haerkens BV Elektro-Installatiebedrijf:

[REDACTED] Factorijweg 12a – 6541 DN Nijmegen

M +31 (0) [REDACTED] – T +31 (0) [REDACTED] – E [REDACTED]@haerkens-bv.nl



04 JULI 2018