

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 7 maart 2024 09:56
Aan: [redacted]
CC: Lalique Museum
Onderwerp: RE: Brandcompartimentering 2e verdieping Commanderij Doesbrug

Goedemorgen [redacted],

Ik had mijn collega verzocht om een adviesverzoek uit te zetten naar de Vggm. Dit heeft zij ook gedaan maar die nieuwe functionaliteit werkt nog niet goed.
Op 28-2-2024 om 13:42 uur heb ik telefonisch contact met jou proberen te krijgen maar dat is niet gelukt.
Hopelijk kunnen wij snel beoordelen of dat de huidige uitvoering voldoet aan de gestelde eisen.
Begin volgende week ben ik ook nog even op locatie i.v.m. het controleren van de wapening. Ik kan dan ook nog even een blik werpen op de compartimentering.

Met vriendelijke groet,



**Omgevingsdienst
Regio Arnhem**

Eusebiusbuitensingel 75
10e verdieping
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

Afdeling bouwtoezicht en leefomgeving

 *please consider the environment before printing
this email*

telefoon

T: 06 [redacted]

bereikbaar

ma, di, wo, do

Email

[redacted]@odra.nl

internet

www.odregioarnhem.nl

Van: [redacted] <[redacted]@vggm.nl>
Verzonden: donderdag 7 maart 2024 08:30
Aan: [redacted] <[redacted]@skvl.com>
CC: [redacted] <[redacted]@odra.nl>; Lalique Museum <[redacted]@laliquemuseum.nl>
Onderwerp: RE: Brandcompartimentering 2e verdieping Commanderij Doesbrug

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted]@vggm.nl. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Hallo [redacted],

Ik heb de zaak boven water en probeer deze zo snel mogelijk af te handelen.

Gr, [redacted]

[redacted] <[redacted]@skvl.com>

Verzonden: woensdag 6 maart 2024 16:28

Aan: [redacted] <[redacted]@vggm.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@odra.nl>; Lalique Museum <[redacted]@laliquemuseum.nl>

Onderwerp: Re: Brandcompartimentering 2e verdieping Commanderij Doesbrug

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted]@skvl.com. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Dag [redacted],

Bedankt voor je antwoord. [REDACTED] gaf aan dat hij het doorgezet. We wachten af maar fijn dat de verwachting is dat het goed gaat.

Groet,

Op 6 mrt 2024 om 15:59 heeft [REDACTED] <[REDACTED]@vggm.nl> het volgende geschreven:

Hallo [REDACTED],

Op dit moment in [REDACTED] afwezig en heb ik navraag gedaan of het adviesverzoek al is uitgezet naar ons. Dit wordt op dit moment uitgezocht. Ik kan op voorhand al aangeven gelet op de detail en het logboek dat het kan. Echter moet ik wachten op het adviesverzoek en de controle in de praktijk. Zodra ik het plan binnen krijg zullen wij ons oordeel geven naar de ODRA zodat die het terug kunnen koppelen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Proces Coördinator risicobeheersing

T: [REDACTED]

E: [REDACTED]@vggm.nl

W: www.vggm.nl



Van: [REDACTED] <[REDACTED]@skvl.com>

Verzonden: maandag 26 februari 2024 10:02

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@odra.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@vggm.nl>

CC: Lalique Museum <[REDACTED]@laliquemuseum.nl>

Onderwerp: Brandcompartimentering 2e verdieping Commanderij Doesbrug

U ontvangt niet vaak e-mail van [REDACTED]@skvl.com. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Waarschuwing: Deze e-mail is afkomstig van buiten onze organisatie. Klik niet op links of open geen bijlagen, tenzij je de afzender herkent en weet dat de inhoud veilig is.

Dag [REDACTED] en [REDACTED],

Naar aanleiding van de gedeeltelijke opening hebben we met elkaar een ronde gemaakt bij de Commanderij in Doesbrug.

We hebben daar ook naar de 2e verdieping gekeken en hoe we deze brandscheiding konden realiseren.

De aandachtspunten die we destijds hebben besproken waren:

Vrijmetselaarsloge (links in de doorsnede)

- De rand bij de koof was van hout

- Verdere opbouw van de koof was niet volledig duidelijk
- brandkleppen luchtbehandeling niet in kaart

Voorruimte (rechts in de doorsnede)

- brandkleppen luchtbehandeling niet in kaart

We hebben het een en ander aangepast en willen dit graag aan jullie voorleggen.

We zijn overtuigd dat er nu een goede scheiding is ontstaan.

Wat we hebben gedaan:

Onderzoek naar koof, deze bleek uit aftimmering te bestaan met min. 20mm aan gips eroverheen. Enkel de rand was van hout en deze was nog niet afgewerkt. We hebben de houten rand rondom ingepakt met 12mm gips (zie foto voor en na) en alle overgangen dichtgezet met stuc.

Alle kabel doorvoeren en elektra dozen (brandwerend uitvoering) zijn door Boks brandwerend gekit, alsmede het proefgat dat we hebben geboord.

Als laatste zijn alle brandkleppen in kaart gebracht en in tekening gezet. Er bleek op 1 positie geen geschikte situatie.

Rechts in de doorsnede dicht bij het trappenhuis hebben we een extra brandklep geplaatst en de overgang brandwerend bekleed. (Zie foto)

Alle brandkleppen zijn bereikbaar gemaakt voor controle.

Hiermee hebben we alle aandachtspunten met betrekking tot de compartimenten aangepakt.

We gaan ervan uit dat jullie hiermee kunnen beoordelen dat deze schil zo akkoord is.

Indien akkoord gaan we graag verder met het schilderen van de ruimte.

Op de aandachtspunten van het kozijn naar het prive trappenhuis en de dekking van de brandmelder in de ruimte komen we op terug.

Officiële ronde moeten we later natuurlijk nog maken. Plan is om de rest van de Commanderie deze zomer in gebruik te nemen.

Hoor graag of dit zo akkoord is.

Met vriendelijke groet,



SKVL

Tentoonstelling
Interieur
Architectuur



www.skvl.com

[linkedin](#)
[instagram](#)

<image001.jpg>

<image002.jpg>

<image003.jpg>

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden maakt bij e-mail gebruik van SSL/TLS zodat gegevens via een beveiligde verbinding worden uitgewisseld. Wij vragen u om er zorg voor te dragen dat SSL/TLS ook aan uw zijde ingericht is. Uw provider of ict ondersteuningspartij kan u hierbij helpen. Alleen als beide kanten dit instellen is e-mail beveiligd.

DISCLAIMER.

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van de inhoud ervan door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Mocht deze e-mail niet voor u bestemd zijn, wilt u deze dan terugsturen en vernietigen?

Openbaarmaking, vermenigvuldiging en verspreiding van deze e-mail is niet toegestaan.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden maakt bij e-mail gebruik van SSL/TLS zodat gegevens via een beveiligde verbinding worden uitgewisseld. Wij vragen u om er zorg voor te dragen dat SSL/TLS ook aan uw zijde ingericht is. Uw provider of ict ondersteuningspartij kan u hierbij helpen. Alleen als beide kanten dit instellen is e-mail beveiligd.

DISCLAIMER.

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van de inhoud ervan door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan.

Mocht deze e-mail niet voor u bestemd zijn, wilt u deze dan terugsturen en vernietigen?

Openbaarmaking, vermenigvuldiging en verspreiding van deze e-mail is niet toegestaan.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
