

Uw digitale logboek

BOKS
BRANDPREVENTIE
onderdeel van iBoks Gebouwbeheer

026-3120424 | info@boksbrandpreventie.nl | www.boksbrandpreventie.nl

BOKS

BRANDPREVENTIE

Professionals in brandpreventie

Boks is een autoriteit op het gebied van brandveiligheid. Wij onderscheiden ons door continu te streven naar de ontwikkeling van hoogwaardige brandwerende doorvoeringen of onderdelen met een enkel doel het nog brandveiliger maken van gebouwen.

Een beginnende brand kan zich in een gebouw bijzonder snel en onvoorspelbaar uitbreiden. Met adequate bouwkundige brandpreventie kan dit voorkomen worden. Brandwerende doorvoeringen en hun sparingen zijn een bedreiging voor de brandwerendheid van ieder gebouw en moeten worden beveiligd tegen brand. Binnen dit specialistisch vakgebied bieden wij u de best haalbare brandveiligheid volgens de in het bouwbesluit voorgeschreven richtlijnen.

Onze oplossingen passen hiernaast uitstekend in het huidige digitale tijdperk en sluiten aan bij de nieuwste visie ten aanzien van brandveilige doorvoeringen of onderdelen.

De regelgeving is de laatste jaren flink aangescherpt en zet zich ongetwijfeld door. Met deze toename neemt de naleving en controle op de voorschriften ook toe. Wij kunnen u hierbij ondersteunen, zodat u zich kunt beperken tot uw kern activiteiten. U bespaart hierdoor tijd en geld.

Daarnaast onderscheiden wij ons binnen onze markt door een kwalitatief hoogwaardige product neer te leggen, welke wordt doorgevoerd in de nazorg naar onze opdrachtgevers toe. Het resultaat hiervan is een volledig gedigitaliseerde administratie van alle door ons brandveilige doorvoeringen of onderdelen. Na voltooiing van onze werkzaamheden op uw project kunt u beschikken over een digitale logboek.

Boks biedt u hiernaast ook een onderhoudscontract aan om de gerealiseerde brandveilige situatie van uw gebouw te beschermen. Ook kunt u gebruik maken van de gratis iBoks app (downloaden in de app store) om schade en nieuwe doorvoeringen te melden.

Project

Project nr.:	BP2024.05868
--------------	--------------

Klant gegevens

Bedrijfsnaam	Claus Aannemingsmij BV
Adres	Didamseweg 6
Postcode en woonplaats	, DOESBURG
Contact persoon	


Project locatie

Naam	restaurantie Commanderij Doesburg
Adres	Kerkstraat - 11
Postcode en woonplaats	6981 CP Doesburg

Test rapporten voor brandwerende applicatie, doorvoeringen

1.1 Mulcol Multimastic C	Klik hier voor het testrapport
1.2 Multimastic FB1/FB2	Klik hier voor het testrapport
1.3 Mulcol Multimastic SP	Klik hier voor het testrapport
1.4 Mulcol Multisealant A	Klik hier voor het testrapport
1.5 Mulcol Multisealant GR	Klik hier voor het testrapport
1.6 Mulcol Multitherm Bandage	Klik hier voor het testrapport
1.7 Mulcol Multidisc	Klik hier voor het testrapport
1.8 Mulcol Multicollar Slim	Klik hier voor het testrapport
1.9 Mulcol Multiwrap	Klik hier voor het testrapport
1.11 Mulcol Multifoam 2K	Klik hier voor het testrapport

Project status overzicht



OPLEVERINGSVERKLARING

Opdrachtgever:

Claus Aannemingsmij BV
Didamseweg 6

Bouwkundige aannemer:

Boks Brandpreventie BV
Marketing 45
6921 RE Duiven

Ordernummer: BP2024.05868
Datum oplevering: 29-01-2024
Locatie: restauratie Commanderie Doesburg
Kerkstraat - 11
6981 CP Doesburg

De brandwerende systemen zijn door ons aangebracht volgens de inbouw instructies van de leverancier en voldoet aan de gestelde brandwerende eis(en).

1. Op al onze aangebrachte brandwerende applicaties en afdichtingen wordt garantie gegeven voor zover wij garantie op onze materialen krijgen, geldt deze garantie ook voor onze opdrachtgever. De garantieperiode bedraagt maximaal één jaar, ingaande op de datum van oplevering van het werk door Boks Brandpreventie BV.
2. Deze periode kan telkens met een jaar verlengd worden tot een maximum van 10 jaar, indien een onderhoudscontract is afgesloten voor jaarlijkse inspectie van de aangebrachte brandwerende systemen.

RESTRICTIES

Het onder 1 en 2 gestelde is aan de volgende restricties onderworpen:

- a. De ons medegedeelde brandwerendheidseisen met betrekking tot de aan te brengen brandwerende afdichtingen, worden steeds geacht door of vanwege de opdrachtgever vóór aanvang van het werk te zijn gecontroleerd.
- b. De garantie als bedoeld onder 1 en 2 vervalt in elk geval:
 - Indien na een geval van brand wordt vastgesteld dat de brandwerende afdichtingen beschadigd dan wel geheel of gedeeltelijk verwijderd zijn;
 - Indien na een geval van brand wordt vastgelegd dat zich abnormale omstandigheden hebben voorgedaan of dat er sprake was van oneigenlijk gebruik (bijvoorbeeld als afdichting voor chemicaliën of voor water, als explosiebeveiliging of als dragend vlak).
- c. Onverlet de hierboven afgegeven garanties en restricties geldt dat onze aansprakelijkheid in ieder geval is beperkt conform onze algemene voorwaarden, zoals deze deel uitmaken van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Boks Brandpreventie BV.
- d. Het onbevoegd aanbrengen van wijzigingen in deze opleveringsverklaring maakt dit bewijs ongeldig.
- e. De eigenaar blijft ten aller tijde verantwoordelijk voor de brandveiligheid, deze verantwoordelijkheid kan nooit en te nimmer bij ons neer gelegd worden. Boks is dan ook nooit aansprakelijk voor schade die als gevolg van brand is ontstaan.
- f. Doorvoeringen en brandwerende afdichting welke door derden zijn gemaakt en door ons optisch zijn gecontroleerd vallen niet onder onze verantwoordelijkheid m.b.t. garantie en aansprakelijkheid.
- g. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid betreffende schade ontstaan door het boren/doorboren van kabels en/of leidingen in vloer/wand, hieronder ook begrepen mogelijke gevolgschade die hierdoor zou kunnen ontstaan

Boks Brandpreventie BV

ken u zelve zaal



Opname foto



Foto voor uitvoering



Foto na uitvoering



Naam plattegrond: ken u zelve zaal

Uitvoeringsdatum: 29-01-2024

Uitgevoerd door: [REDACTED]

Stickernummer: **DH-0925**

Ticketnummer: 257772

Type werk: Doorvoeringen

Uitvoering details

Vraag:

1. Sparing maat
2. Type doorvoer
3. Afmeting doorvoering
4. Aantal
5. Type afwerking
6. Vloer/wand/dek/anders
7. Afwerking
8. Norm in minuten
9. Moeilijkheidsgraad
10. Werkhoogte
11. Volgens norm
12. I.o.m. Brandweer

Antwoord:

Passend
Elektra
15 mm
8 stuks
Brandwerende Kit en Coating
Dek
Eenzijdig (Electra wordt verleid in plafond. Sparingen gedicht.)
30 - minuten Wbdbo
Normale uitvoering (standaard)
Standaard
Ja
Nvt


Opname foto



Foto voor uitvoering



Foto na uitvoering



Naam plattegrond: ken u zelve zaal

Uitvoeringsdatum: 29-01-2024

Uitgevoerd door: [REDACTED]

Stickernummer: DH-0926

Ticketnummer: 257773

Type werk: Doorvoeringen

Uitvoering details

Vraag:

1. Sparing maat
2. Type doorvoer
3. Afmeting doorvoering
4. Aantal
5. Type afwerking
6. Vloer/wand/dek/anders
7. Afwerking
8. Norm in minuten
9. Moeilijkheidsgraad
10. Werkhoogte
11. Bijzonderheden
12. Volgens norm
13. I.o.m. Brandweer

Antwoord:

Passend
Lose sparing
18 mm
1 stuk
Brandwerende Kit en Coating
Koof
Eenzijdig (Koof)
Dicht gemaakt.
Normale uitvoering (standaard)
Standaard
Andere gat niet dichtgezet lvm hout .
Ja
Nvt

ruimte voorbij de lift



Opname foto



Foto voor uitvoering



Foto na uitvoering



Naam plattegrond: ruimte voorbij de lift

Uitvoeringsdatum: 29-01-2024

Uitgevoerd door: [REDACTED]

Stickernummer: DH-0924

Ticketnummer: 257774

Type werk: Doorvoeringen

Uitvoering details

Vraag:

1. Sparing maat
2. Type doorvoer
3. Afmeting doorvoering
4. Aantal
5. Type afwerking
6. Vloer/wand/dek/anders
7. Afwerking
8. Norm in minuten
9. Moeilijkheidsgraad
10. Werkhoogte
11. Volgens norm
12. I.o.m. Brandweer

Antwoord:

Passend
Naad afwerken
5 meter
1 stuk
Brandwerende Kit en Coating
Wand
Eenzijdig (Andere zijde al dicht)
30 - minuten Wbdbo
Normale uitvoering (standaard)
Standaard
Ja
Nvt