



<b>Algemene gegevens</b>		
<b>Naam Toezichthouder:</b>	[REDACTED]	
<b>Functie/organisatie</b>	Toezichthouder/ODRA	
<b>Datum/tijd inspectie</b>	23 mei 2024	19.00
<b>Datum handhavingsrapport</b>	20 juni 2024	
<b>Soort inspectie</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <sup>ste</sup> inspectie	<input type="checkbox"/> vervolg inspectie
<b><u>Locatie overtreding</u></b>		
Adres:	Roggestraat 8	
Woonplaats:	Doesburg	
<b><u>Gegevens overtreder</u></b>		
Naam:	Eetcafé Bruut	
Adres:	Roggestraat 8	
Woonplaats:	6981 BK Doesburg	
Telefoonnummer:		
Emailadres:		
<b>Hoedanigheid overtreder</b>	<input type="checkbox"/> Eigenaar <input type="checkbox"/> Huurder <input checked="" type="checkbox"/> Gebruiker <input type="checkbox"/> Anders	



## Beschrijving

Op 23 mei 2024 is er een integrale controle geweest met De NLA, NVWA, gemeente Doesburg en ODRA.

Tijdens deze controle hebben wij rond 19.00 Eetcafé Bruut bezocht.

Daar is geconstateerd dat de blusmiddelen niet jaarlijks gekeurd zijn, de nooduitgang niet vrij is van obstakels en dat de brandslanghaspel niet direct toegankelijk is.





## Beschrijving





## Beschrijving



## Wet en Regelgeving

Selecteer de overtreding(en):

- Woningwet/Wabo
- Bestemmingsplan
- Bouwbesluit 2012
- Wet milieubeheer
- Bouwverordering
- Anders



<b>Monument/beschermd stadsgezicht:</b>	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Gemeentelijk monument <input type="checkbox"/> Beschermd stadgezicht <input type="checkbox"/> Rijksmonument
<b>Feitelijk opgelegd door;</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Waarschuwing <input type="checkbox"/> Verzegeling <input type="checkbox"/> Stillegging <input type="checkbox"/> Sloop <input type="checkbox"/> Mondeling toekenning <input type="checkbox"/> Anders

Rapportage opgemaakt door:

[Redacted]

[Redacted]

Toezichthouder bouw  
Omgevingsdienst regio Arnhem