

verslag bouwvergadering

Werk Verbouw + restauratie "De Commanderij"
 Kerkstraat 11 te Doesburg

Opdrachtgever Lalique Museum

Volgnummer 13

Opname/inspectie 02 december 2015, 14.30 uur, Gasthuisstraat 8 te Doesburg

Datum/notulist 18 januari 2016 - [redacted]

Aanwezig

[redacted]
[redacted]
[redacted] S. Melssen
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

consulent bouwkl.
supervisor
voorzitter
secretaris
algemeen directeur
architect
bouwkl. opzichter

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
gemeente Doesburg
Lalique Museum
Lalique Museum
Lalique Museum
PEN GmbH
Huntink bouwkl. projektbuero

Afwezig

Nvt.

01 Opening

- Agendapunten:
 - het vaststellen van de voortgang in het algemeen.
 - het bespreken van de opname/inspectie punten zoals opgenomen door [redacted] en [redacted] dd 06 nov 2015.
 - ontwerp van de glazen corridor tussen entree van het hoofdgebouw en het restaurantgedeelte.

02 Notulen vorige vergadering

-

03 Ingekomen stukken

- Opname/inspectierapport dd 06 november 2015 met aandachts- en verbeterpunten tav de (in eigen beheer) uitgevoerde werkzaamheden.
- Kleuradvies Gelders Genootschap.

04 Planning/voortgang

Fase 1 is bouwkundig en installatietechnisch vrijwel afgerond. Ivm een aantal tegenvallers, zoals het verzwaren van de houten balklagen, is er geen financiële ruimte meer om het museum conform eerder gemaakte afspraken op te starten in de grote zaal op de begane grond. De RDO (Ridderlijke Duitse Orde) heeft inmiddels een

bijdrage toegezegd voor de restauratie van de Oostelijke aanbouw en de traptoren. Voor het benodigde resterende bedrag wordt gewerkt aan het verwerven van schenkingen en fondsen door S. Melssen en [REDACTED]. De verwachting is dat er in de loop van 2016 de werkzaamheden weer kunnen worden opgepakt. Inmiddels zal een restauratieplan voor de overige monumentale onderdelen van het gebouw worden opgesteld. (zie ook 06/aandachtspunten/opmerkingen)

05 Ontwerp glazen corridor tussen entree en restaurant.

De door architect [REDACTED] tijdens de vergadering geschetste oplossing betreffende de aansluiting van de glazen corridor op het lagere dak van het restaurant-gedeelte (zie bijlage) wordt unaniem goedgekeurd door de vergadering. Verdere uitwerking en aanvraag omgevingsvergunning worden opgepakt zodra er weer voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

06 Aandachtspunten / opmerkingen

- Houten latei tussen entree en trappenhuis is opgenomen in het metselwerk, boven de houten latei zijn ter ontlasting enkele stalten lateien ingemetseld.
- De niet conform monumenten-voorschriften (dwz een schuine liplas) uitgevoerde verbindingen van de balklaag in de entree hoeven niet te worden aangepast ivm het relatief nieuwe balkhout en de behoorlijke financiële gevolgen (dakbedekking reeds aangebracht) indien zou worden overgegaan tot herstel.
- Voorzetwand van KZS in entree was reeds akkoord gegeven tijdens de opname met als motivatie dat de wand volledig los staat van het achterliggende historische metselwerk.
- Voor een Waardstelling en Plan van aanpak voor de restauratie van de traptoren en Oostelijke aanbouw zal [REDACTED] /Arcx worden benaderd. [REDACTED] heeft in 2007 reeds een bouwhistorische verkenning opgesteld. (zie bijlage)
- (Evt) vervallen van glazen uitbouw achtergevel meenemen in advies [REDACTED]
- Voorstel kelderluik meenemen in advies [REDACTED]
- (Evt) vervallen dakterras hoofdgebouw akkoord.
- [REDACTED] vraagt verdere advisering kleuren voor het buitenschilderwerk op bij architectuurhistoricus [REDACTED]
- Voorstel brandwerend plafond zoldervloer meenemen in advies [REDACTED]
- Ontwerp glazen corridor tussen entree en restaurant: zie 05/ontwerp glazen corridor tussen entree en restaurant.
- Houten deuren zijn droog opgeslagen.
- Met cementspecie dichtgemetselde deuropening tpv toiletten dient te worden vervangen door met kalkspecie vervaardigd metselwerk.
- Op het terrein opgeslagen dakpannen zijn afgedekt.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen