



Artikel 5	Elektrische installaties en toestellen
------------------	---

- 5.1 Het is verboden een verlichtingsinstallatie of een verlichtingstoestel te gebruiken, indien dat gebruik door de eigenschappen van die installatie of dat toestel gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.
- 5.2 Het is verboden een verlichtingsinstallatie of een verlichtingstoestel op zodanige wijze te gebruiken, dat het gebruik door de wijze waarop die installatie of dat toestel is opgesteld of aangebracht, gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.
- 5.3 Indien een ruimte de mogelijkheid met zich meebrengt dat deze tijdens de aanwezigheid van personen wordt verduisterd, is in die ruimte, indien er meer dan vijftig personen gelijktijdig verblijven, elektrische verlichting aanwezig van zodanige sterkte dat een redelijke oriëntering mogelijk is.
- 5.4 Alle voorzieningen t.b.v. de elektra dienen tenminste te voldoen aan het gestelde in het normblad NEN 1010 (*Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties*) of NEN 8020-20: 2011 (Evenementen- Elektrische installaties)
- 5.5 Het gebruik van andere verlichting dan elektrische verlichting binnen een besloten ruimte is verboden.
- 5.6 Bij gebruik van verlengsnoeren op een haspel moet deze geheel afgerold zijn.
- 5.7 De opstelling van een (nood-) stroomaggregaat dient op minimale afstand van 5 meter buiten de tijdelijke inrichting te geschieden.
- 5.8 Elektriciteitskabels moeten zodanig worden opgehangen dan wel onder matten worden weggeborgen, dat personen er niet mee in aanraking kan komen.