

Vraag APV namens brandweer: zoals zojuist telefonisch besproken bijgaand nogmaals de aanvullende gegevens die wij nodig hebben om te laten toetsen door de brandweer.

Antwoord leiding Rastaplas: de camping is opnieuw ingetekend met aanvullingen en berekend in de plattegrond (map) en als bijlage toegevoegd.

### Camping (festivalcamping)

- Inrichting campingterrein?

Het omheinde terrein is veel ruimer van opzet dan in 2019. Er is een tent voor ontbijt en de besloten naborrel. Bij het aggregaat staat een brandblusser ingetekend (map). Een extra brandblusser is geplaatst in de tent bij de catering (map).

- Waar zijn de nooduitgangen? Hoeveel en vluchtbreedte nooduitgangen?

Twee van standaard vluchtbreedte (3,5 meter), 1 bij de ingang camping, 2 nooduitgang aan achterzijde (strandzijde) nabij aggregaat. Deze nooduitgang zit dicht met zwakke tie-wrap en wordt direct door Rastaplas crew en/of beveiliging geopend indien nodig. Iedereen kan overigens indien nodig de zwakke tie-wrap openen.

- Hoe verloopt de alarmering op de festivalcamping? En ontruiming?

Er is altijd toegangscontrole bij de camping. Bij onraad melding via toegangscontrole (crew)aan [REDACTED] en beveiliging. Dan besluit om te handelen (brandblusser, nooduitgang open, diensten alarmeren, etc...). Zie protocol Alarmering op volgende pagina.

- Is er toezicht?

Er is permanente toegangscontrole op camping-badge. Overdag is ook de camping teamleader aanwezig. In de nacht is een nachtwaker permanent aanwezig op de camping. Tijdens ontbijt en naborrel zijn meer crewleden aanwezig.

- Brandveiligheidsmaatregelen? Brandblussers?

tentjes op voldoende afstand van de cateringtent. voldoende ruimte tussen de tentjes door ruime opzet terrein. brandblusser bij aggregaat (map) en extra brandblusser in cateringtent.

- Netto vloercapaciteit?

Schatting op de kaart: totaal 1700 m2 waarvan ruim 1500 m2 netto

- Tekening camping aanvullen met ontbrekende gegevens op schaal en met legenda

Zie aanvullingen op tekening als bijlage

- Berekening aantal tenten t.o.v. beschikbare ruimte (onderlinge afstand tenten 3 meter – maximale grootte 1000m<sup>2</sup> per tentencompartiment – 5 meter per tentencompartiment aanhouden)

Zie berekening onderstaand en op plattegrond en legenda.

- Passen er echt 100 tenten op? In 2019 is aangegeven dat er maximaal 50 tenten geplaatst kunnen worden op dit terrein. Berekening ontbreekt

Omheinde camping 2022 is dubbel zo groot van opzet in de lengte (voor en achter-) en breedte. Het terrein is nu 1700 m<sup>2</sup> groot. Met aftrek van cateringtent en blijft er netto ruim 1500 m<sup>2</sup> over. Voor 100 tenten is er dus gemiddeld 15m<sup>2</sup> per tent beschikbaar. Er zal bij de begeleiding van de kampeerders (hoofd camping) gewezen worden op voldoende ruimte tussen de tenten en voldoende afstand van andere objecten.

### Algemeen

- Protocol calamiteit / alarmering

Conform de contactenlijst en dit protocol als opgenomen in het VP (pag 8 en 9) is [REDACTED] eerste aanspreekpunt voor hulpdiensten en crew. Overal op het terrein zijn leden crew en vrijwilligers; beveiliging maakt rondes

1. crew en/of beveiliging signaleren calamiteit
2. contact met leiding via [REDACTED] als eerste aanspreekpunt
3. Leiding (Ivo) en beveiliging nemen besluit: actie crew en/of contact hulpdiensten
4. crew neemt actie bij calamiteit tot aan afmelding [REDACTED]

ZO NODIG

5. Hulpdiensten worden begeleid door beveiliging aan ingang terrein
6. Hulpdiensten krijgen hulp van crew bij calamiteit en bij verlaten terrein
7. calamiteit wordt afgemeld door beveiliging bij de leiding [REDACTED]

- Netto vloercapaciteit?

5065 m<sup>2</sup> zie legenda plattegrond (map)