



Artikel 19 Tijdelijke bouwsels

- 19.1 Het tijdelijk bouwsel mag niet voor het publiek worden opengesteld, voordat deze voor zover het de brandveiligheid betreft door de brandweer van de veiligheidsregio Haaglanden en door Bouw- en woningtoezicht, is goedgekeurd.
- 19.2 Er mogen aan de geplaatste tijdelijk bouwsels en toestellen geen veranderingen of herstellingen worden verricht, zonder voorkennis en goedkeuring van Bouw- en woningtoezicht .
- 19.3 De afstand van een tijdelijk bouwsel tot ieder ander bouwwerk c.q. inrichting dient tenminste 10 meter te bedragen. Ten opzichte van brandgevaarlijke - of monumentale bebouwing moet de afstand minimaal 15 meter zijn.
- 19.4 Het totaal aan gebruiksoppervlakte mag maximaal 2500 m² bedragen.
- 19.5 Rondom ieder tijdelijk bouwsel dient te allen tijde een vrije doorgang te zijn van 3,5 meter breedte.
- 19.6 De tuinen van het tijdelijke bouwsel moeten zodanig zijn aangebracht, dat de vluchtwegen en uitgangen hierdoor op geen enkele wijze worden geblokkeerd.
- 19.7 De opstelling van het tijdelijke bouwsel dient zodanig te zijn, dat woningen voor brandweervoertuigen tot op een afstand van tenminste 40 meter bereikbaar zijn en bedrijfsgebouwen tot op een afstand van 10 meter.
- 19.8 De plaatsing van een tijdelijk bouwsel dient zodanig te zijn, dat de bluswatervoorzieningen onbelemmerd te bereiken zijn. De afstand tot de waterwinplaats mag maximaal 100 meter bedragen.